

Башкортостан Республикаһы
Сибай калаһы кала округынын

«9-СЫ ЛИЦЕЙЫ»

Муниципаль дөйөм белем биреү
бюджет учреждениеһы



Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение

«ЛИЦЕЙ №9»

городского округа город Сибай
Республики Башкортостан

453833 РБ, г. Сибай, ул. Ленина, д. 40
тел.: (34775) 2-86-76, e-mail: licey9@mail.ru

Исх. № 250 от 23.08.2024

Главному специалисту-эксперту
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РБ в городе
Сибай, Баймакском, Зианчуринском,
Зилаирском, Хайбуллинском районах
Р.Ю. Хасанову

На предписание от 16.02.2024г. № 26-44/63 Администрация МОБУ
Лицей № 9 представляет следующую информацию.

№ п/п	Нарушение	Исполнение
1	В нарушение пункта 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных помещениях не имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей.	Частично устранено. Необходимо приобрести 101 ограждающее устройство на сумму 115 740 рублей. Нарушение будет полностью устранено при выделении финансов.
2	В нарушение пункта 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в классе где организовано рабочее место учащегося с компьютером, не предусмотрено местное освещение	Необходимо приобретение настольных ламп в количестве 32 шт. на сумму 36 800 рублей. Нарушение будет устранено при выделении финансов.
3	В нарушение пункта 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом	Нарушение устранено.

4	В нарушение пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава 6 табл. 6.6 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - после 2 и 3 уроков I смены предусмотрены две перемены по 15 минут каждая, II смены - по 10 минут (при норме большая перемена (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая).	Нарушение устранено.
5	Кроме того, расписание уроков не составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня в расписании уроков превышает определенный норматив.	Нет возможности устранить нарушение из-за нехватки педагогов.

Директор

Р.Н. Дияров

Башкортостан Республикаһы
Сибай калаһы кала округынын
«9-СЫ ЛИЦЕЙЫ»
Муниципаль дейөм белем биреү
бюджет учреждениеһы



Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«ЛИЦЕЙ №9»
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан

453833 РБ, г. Сибай, ул. Ленина, д. 40
тел.: (34775) 2-86-76, e-mail: licey9@mail.ru

№155 от 26.04.2024г

Государственному инспектору г. Сибай,
Баймакского. Зилаирского и Хайбуллинского
районов по пожарному надзору старшему
лейтенанту внутренней службы
Каипову Рустаму Ахметовичу

Ответ на постановление №38 по делу об
административном правонарушении от 12.04.2024г

По устранению нарушений требований пожарной безопасности выявленных 05 апреля 2024 года в результате внеплановой выездной проверки здания, расположенного по адресу: 453833, Республика Башкортостан. г. Сибай, ул. Сибаяева д. 45, по факту ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации сообщаем следующее:

г/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
	2	3
1.	Автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в чердачном помещении, находится в неисправном состоянии (акт первичного обследования от 09.01.2024)	В связи с отсутствием денежного финансирования, устранение данного пункта заложено на 2025 год
2.	Не осуществляется техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и эвакуации людей при пожаре) с внесением информации в журнал «эксплуатации систем противопожарной защиты. (журнал СПЗ не заполняется	Устранено.
3.	Автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в помещении подвала, находится в неисправном состоянии (акт первичного обследования от 09.01.2024)	В связи с отсутствием денежного финансирования, устранение данного пункта заложено на 2025 год
4.	Не обеспечены мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре «Вниманию», «Пожар»	В связи с отсутствием денежного финансирования, устранение данного пункта заложено на 2025 год.

Директор



Г.Р. Габдюшева