

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Гагарина, 111, г. Бирск, 452451, телефон/факс: (34784) 2-44-36, e-mail: Ondblag@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» детский сад №10 «Солнышко» города Благовещенск Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Нуримановского и Иглинского районов РБ УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан по пожарному надзору Фролова В.Г. от 01 марта 2021 года № 21, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "09" марта 2021 г. по "05" апреля 2021 г. Проведена плановая/выездная проверка объектов защиты (комплекс зданий и сооружений) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» детский сад №10 «Солнышко» города Благовещенск Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова 109/1. Государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, Нуримановскому и Иглинскому районам РБ по пожарному надзору Козловым Владиславом Энгелевичем, совместно с Заведующим МАДОУ Д/С № 10 Ивановой Фаридой Фануровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Благовещенск, ул. Седова 109/1				
21/1/1	Ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов в эвакуационных проходах на объекте защиты, не закреплены к полу.	Постановление правительства в РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.31.	10.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городов Бирск, Благовещенск,
Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому
районам РБ по пожарному надзору
Козлов В.Э.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«05» 04 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

завершающей, Ивасова Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

«05» 04 2021 г.