



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА
КУШНАРЕНКО РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҢЫ

ул. Октябрьская, 65, с. Кушнаренково, 452230,
тел.: (34780)5-83-37, факс: (34780)5-83-37

05.12.2025 № 4-2025/20800054/Прдп353-25-20800054

на № _____ от _____

Протокол № 4 (ПС)
от 16.12.2025



519430 604300

Директору МБОУ СОШ
с. Старые Тукмаклы

Шайхетдинову Н.Х.

ул. Школьная, д. 17,
с. Старые Тукмаклы,
Кушнаренковский район,
Республика Башкортостан,
452230

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований пожарной безопасности

Прокуратурой района на основании решения от 24.11.2025 № 166/1 с привлечением инспектора Дюртиюлинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы села Старые Тукмаклы муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан (далее – МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы), начальной общеобразовательной школы села Казарма и детского сада села Казарма филиала МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы (далее – НОШ с. Казарма и детский сад с. Казарма, филиал МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы), детского сада с. Старогумерово, филиала МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы.

В соответствии с пунктами 2 и 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относят материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правил противопожарного режима № 1479), настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вместе с тем, в ходе проверки здания МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, Старые Тукмаклы, ул. Школьная, д. 17 выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

В нарушение статей 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ), пункта 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» чердачное помещение здания не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации.

В нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима № 1479 в связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Кроме того, в здании НОШ с. Казарма и детского сада с. Казарма, филиал МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы Детском саду с. Казарма филиала МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Казарма, ул. Школьная, д. 13 выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушение статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

конструктивным решениям» коридор в левом крыле на 1 этаже не отделен от помещения холла перегородкой с дверями

В нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима № 1479 в связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

В здании детского сада с. Старогумерово, филиала МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Старогумерово, ул. Октябрьская, д. 10а выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушение статей 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ), пункта 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» чердачное помещение здания не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации.

В нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима № 1479 в связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Нарушения вышеуказанных требований федерального законодательства в зданиях МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы, НОШ с. Казарма и детский сад с. Казарма, филиал МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы, детского сада с. Старогумерово, филиала МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы создают реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, в том числе сотрудников, посетителей, находящихся в данной организации.

Причинами и условиями, способствующими допущенным нарушениям, явились ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы, НОШ с. Казарма и детского сада с. Казарма, филиал МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы, детского сада с. Старогумерово, филиала МБОУ СОШ с. Старые Тукмаклы и отсутствия контроля за ними со стороны руководителя.

На основании изложенного, в целях восстановления законности на поднадзорной территории, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с принятием необходимых мер для устранения и недопущения впредь подобных нарушений, а также причин и условий им способствующих.
2. Обеспечить надлежащее рассмотрение представления с участием представителя прокуратуры, заблаговременно направив в прокуратуру Кушнареновского района соответствующее с указанием времени, даты, места рассмотрения представления.
3. Провести служебную проверку и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, в случае применения данной меры представить копию соответствующего распоряжения.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок, с приложением документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений.
5. Обеспечить действенный контроль, за исполнением вышеуказанных норм законодательства.
6. Повысить персональную ответственность должностных лиц, осуществляющих деятельность в вышеназванной сфере.

Прокурор Кушнареновского района

советник юстиции

А.Н. Галеев

