

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Учалинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ**

(наименование органа государственного надзора)

Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарково, ул. Р.Давлетова, 6,

E-mail: ogpn_askar@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Красная Баширия муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Абдуллин Ф.М.*

Учалинский межрайонный ОНД и ПР № 16

УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа ГПН)

от « 27 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 10 » февраля 2021 г. по 13 ч 00 мин. « 10 » февраля 2021 г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору
Хасанов Рушан Равилевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла с. Кирдасово муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, располо-
женного по адресу: РБ, Абзелиловский район, с.Красная Баширия, ул.Центральная, д.11,
д.Самарского отделения совхоза, ул.Школьная, д.16..*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МОБУ СОШ с. Красная Баширия Абдуллиной Н.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Выход на чердак из лестничной клетки выполнен без противопожарного люка 2-го типа размерами 0,8 на 0,6 м.	п.7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	30.10.2021	
2.	Руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п. 13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	30.10.2021	
3.	Дверь помещения электроцитовой, предусматриваемый в составе объекта класса Ф4.1 не выделена противопожарными стенами не ниже 2-го типа противопожарной дверью (фактически установлена деревянная дверь)	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	30.10.2021	
4.	В спортзале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	п.4.8 (таблица 3 п. 48) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»)	30.10.2021	
5.	Двери лестничных клеток МОБУ СОШ с. Красная Башкирия не обо-	п. 24 Правила противопожарного режима в	30.10.2021	

	рудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах	Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);		
6.	Предел огнестойкости несущих металлических балок лестничных маршей ниже требуемых	п.2 ст.87 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 2021 г.

(квартал, месяц).

*Государственный инспектор Учалинского
и Абзелиловского районов по пожарному надзору
Хасанов Рушан Равилович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«11» февраля 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

*Директор МБОУ СОШ с. Красная Башикирия
Абдуллина Наиля Минигалимовна*

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«11» февраля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: (347) 233-99-99