



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОВАРСКОМУ, БУЗДЯКСКОМУ И ЧИШМИНСКОМУ РАЙОНАМ
(С. ЯЗЫКОВО, ул. ПУШКИНА, 25, ТЕЛ. (34743) 4-01-48)

Предписание N 132/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Директору МОБУ СОШ с.Первомайский муниципального района Благоварский район
Республики Башкортостан Равилову И.Г.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Альшеевского, Давлекановского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районам по пожарному надзору майора вн. службы Валиева И.В. от 25.09.2020 года № 132

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10:00 по 17:30 «30» октября 2020г проведена плановая проверка государственным инспектором Давлекановскому, Альшеевскому, Благоварскому, Буздякскому и Чишминскому районам по пожарному надзору майором внутренней службы Хисамовым Б.Х.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Комплекса зданий, сооружений, территории – МОБУ СОШ с. Первомайский муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ с. Первомайский Равиловым И.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта и нормативного акта и документа безопасности, которого(-ых) нарушены	пункта и Российской Федерации нормативного пожарной требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5	
	Филиал МОБУ СОШ с. Первомайский НОШ д. Дмитриевка				
1	План эвакуации школы не соответствует нормам ГОСТ Р 12.2.143—2009	ГОСТ 12-2-143-2009 п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ГОСТ Р 12.2.143—2009 п. 4.5, 6.2		1.11.2021	
2	В коридоре, на месте установки прибора приемно – контрольного отсутствует аварийное освещение телефонная связь с подразделением пожарной охраны	п. 12.55 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»		1.11.2021	
3	Высота запасного выхода в свету составляет менее 1,9 м.	СНиП 6.16;ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	(СНиП 21-01-97* п. БЕЗОПАСНОСТЬ	1.11.2021	
4	Дверной проем лестничной клетки на 1 и 2 этаже в левом крыле здания не	п.6.18, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений		1.11.2021	

	оборудованы устройством самозакрывания двери и уплотнением в притворах			
5	Отсутствует освещение у эвакуационного выхода со стороны улицы в здании начальных классов	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	1.11.2021	
6	Фактический расход у пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода расположенного в помещении школы не соответствует требуемого значения 2 струи по 2,5 л/с	п. 6.1* табл. 2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»		
7	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию со всех сторон.	Приложение 1, п.2 СНиП 2.07.01-89, «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	1.11.2021	
	МОБУ СОШ с. Первомайский			
8	Не организовано проведение проверок работоспособности источника внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	1.11.2021	
9	Фактический расход у пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода расположенного в помещении школы не соответствует требуемого значения 2 струи по 2,5 л/с	п. 6.1* табл. 2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор по Давлекановскому, Альшеевскому, Благоварскому, Буздякскому и Чишминскому районам по пожарному надзору майора внутренней службы Хисамов Б.Х.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«30» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ СОШ с. Первомайский МР Благоварский район РБ Равилов И.Г.
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«30» октября 2020 г.

18.12.2020

Поступ. в банк плат.

18.12.2020

Списано со сч. плат.

0401060

Платежное поручение №

16285

18.12.2020

электронно

08

Сумма
прописью

Шесть тысяч рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 0214000551

КПП 021401001

Финансовое управление администрации муниципального района
Благоварский район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ с.
Первомайский д/с 20013300010)

Сумма

6000-00

Сч. №

40701810800001000053

Платательщик

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г УФА

БИК

048073001

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г УФА

БИК

048073001

Банк получателя

ИНН 0278106433

КПП 027801001

УФК по РБ (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН)

Сч. №

40101810100000010001

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

Срок плат

Очер плат

Рез.поле

5

Получатель

17711601201010004140 80622101

0

0

0

0

(0702\775\15\1\00\42190\853\013-112205=6000.00л/с 20013300010) Штраф за наруш треб.Пожарн.безопасн.
согл.пост.258от16.10.20г.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Проведено банком: 18.12.2020

Заверено электронной подписью банка.