



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**БЕЛЕБЕЕВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА**

**БЭЛӘБЭЙ РАЙОН-АРА
ПРОКУРАТУРАҢЫ**

ул. Волгоградская, 10/1, г. Белебей, 452009,
тел.: (34786) 4-22-66, факс: (34786) 4-22-66

21.03.2022 № 2-3-2022

Заведующей МАДОУ Детский сад
с. Ермолкино муниципального района
Белебеевский район РБ

Ивановой А.А.

Ленина ул., д. 29,
с. Ермолкино, Белебеевский район, РБ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних

Межрайонной прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры республики от 13.12.2021 № 21-14-2021 проведена проверка исполнения МАДОУ детский сад с. Ермолкино муниципального района Белебеевский район РБ (далее по тексту – МАДОУ Детский сад с. Ермолкино) требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В соответствии с п.п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами и создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 № 572/пр. утвержден и введен в действие с 18.02.2017 свод правил «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (далее по тексту – СП 252.1325800.2016).

В соответствии с п. 11.30 СП 252.1325800.2016 оконные блоки в зданиях образовательных организаций для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами безопасности (замками безопасности), предотвращающими их открывание обучающимися.

Вместе с тем, в нарушение п. 11.30 СП 252.1325800.2016 оконные блоки в здании МАДОУ Детский сад с. Ермолкино не оборудованы замками безопасности для предотвращения выпадения обучающихся из окон, что не исключает получение травм несовершеннолетними.

Выявленное нарушение свидетельствует о нарушении заведующей хозяйством МАДОУ Детский сад с. Ермолкино Лысенковой З.М., ответственной за

АА № 0035736

надлежащее содержание указанного здания, требований федерального законодательства, своих должностных обязанностей, что существенно нарушает законные права и интересы граждан, создает угрозу их жизни и здоровью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.

2. Рассмотреть возможность привлечения заведующей хозяйством МАДОУ Детский сад с. Ермолкино Лысенкову З.М., к дисциплинарной ответственности, соответственно в случае применения данной меры представить копии приказа.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в Белебеевскую межрайонную прокуратуру письменно в месячный срок со дня его поступления с приложением копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

И.о. межрайонного прокурора
советник юстиции



Р.К. Фазуллин