

МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)
453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, д. 4
тел. доверия 8(347) 233-99-99,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона доверия,

Предписания N 83/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Бакалдинское муниципального района Архангельский Республики Башкортостан,

Руководителю Муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Бакалдинское муниципального района Архангельский Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«28» августа 2020 г. проведена плановая проверка объекта защиты - здания общеобразовательного учреждения Муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Благовещенка муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453036, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Благовещенка, ул. Центральная, д. 2, государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Рыжиковым Евгением Вячеславовичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Исполняющая обязанности директора Муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Благовещенка муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан Бахтиярова Раушания Минихановна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание школы не оборудовано устройством молниезащиты	ст. ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 г №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности»; СО 153-34.21.122-2003	01.09.2021	
2	Из помещений детского сада расположенных на первом этаже здания	ст.ст. 4, 151 ФЗ №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях	01.09.2021	

	школы отсутствует второй эвакуационный выход (эвакуационные выходы должны быть рассредоточены)	пожарной безопасности»; п. 6.12, п. 6.15 СНиП 21-01-97*; п. 4.6 СНиП 31-06-2009		
3	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 – детский сад и Ф 4.1 - школа) не разделены противопожарными преградами	ст. 88 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.09.2021	
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021	
5	В здании школы выходы из подвальных помещений непосредственно наружу совмещены с выходами из надземной части здания, не обособлены от общих лестничных клеток	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНиП II-2-80; СНиП 2.01.02-85* п. 4.5*	01.09.2021	
6	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу составляет 1,64 м, что менее требуемого 1,9 м, а ширина 0,59 м, что менее требуемого 1,2 метра	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.01.02-85 п. 4.6; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.09.2021	
7	В подвальных помещениях допускается эксплуатация электрических проводов с ветхой изоляцией, а также присоединение прибора освещения к электрической сети без использования изоляционных материалов (открытая скрутка), использование светильников без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021	
8	Ковры и ковровые дорожки расположенные на путях эвакуации (В коридоре детского сада и в лестничной клетке детского сада) не прикреплены к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021	
9	Руководителем организации не организована проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. (на обозрение представлен протокол проверки качества огнезащитной обработки огнезащитным составом «Биопирен МИГ-09» от 01.08.2017, при этом проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, обработанных огнезащитным	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме»; п. 1.8 СНиП 2.01.02-85; СНиП 21-01-97*; пособие к СНиП МДС 21-1.98 п.10.1;	01.09.2021	

	составом «Биопирен МИГ-09», в соответствии с инструкцией изготовителя, необходимо проводить не реже 1 раза в 3 года)			
10	Руководителем организации не организовано проведение испытания наружной пожарной лестницы здания школы не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытания. Документ подтверждающий испытание пожарных лестниц на обозрение не представлен.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021	
11	Отсутствует ограждение кровли здания школы	п. 2.8 СНиП 2.01.02-85	01.09.2021	
12	Отсутствуют указатели места нахождения и направления движения к пожарному резервуару	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года; ГОСТ 12.4.026-2015 приложение К, позиция F06	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в сентябре 2021 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Архангельского,
Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов
республики Башкортостан по пожарному надзору майор
внутренней службы Рыжиков Евгений Вячеславович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«28» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.о. директора Муниципального образовательного
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная
школа с.Благовещенка муниципального района
Архангельский район Республики Башкортостан
Бахтиярова Р.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» августа 2020 г.