

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsr.ru

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, телефоны (34782) 7-90-16,
(34782) 7-90-17, E-mail: tmzgpn@gmail.com

Предписание № 127/01/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Туймазы муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при -
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туймазинского
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы от «29» июля 2020 года, № 127, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «05» августа 2020 года
по «18» августа 2020 года проведена плановая проверка

Государственным инспектором г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по
пожарному надзору капитаном внутренней службы Тухватшиной Альфией Маликовной объекта
защиты – здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Туймазы муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан, расположенного(-ых) по адресу (-м):, Республика Башкортостан,
Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Гагарина, 32

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором МАОУ СОШ № 6 г. Туймазы Мишиной Т.Г.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих, при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В фойе школы смонтирован подвесной потолок, на котором смонтированы осветительные приборы в количестве 6 штук, монтаж произведен механическим способом с крепёжом элементов конструкций в деревянное перекрытие с повреждением слоя огнезащитной штукатурки. Проложен электрический кабель для осветительных приборов, за потолочное пространство не оснащено системой противопожарной защиты	п. 6.25 п. 7.8 СНиП 21-01-97*; п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 13.3.11 СП 5.13130.2009	01.08.2021 год	
2.	Для покрытия деревянного пола на путях	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;	01.08.2021	

	эвакуации используется материал, с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум), способствующий скрытому распространению горения	п. 7.8 СНиП 21-01-97* ст.134. Табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	год	
3.	На объекте отсутствует исполнительная документация, в том числе проектная на установки противопожарной защиты	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.08.2021 год	
4.	Речевые пожарные оповещатели, установленные на объекте, смонтированы без учета времени на эвакуацию. Не определен допустимый уровень шума на объекте. Не определен уровень громкости, формируемые звуковыми и речевыми оповещателями для каждой точки защищаемого объекта.	ч. 3,4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2021 год	
5.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	01.08.2021 год	
6.	Кабельные линии (шлейфы) пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре не соответствуют требованиям ПБ, выполнены не в огнестойкой изоляции (Кпсэнг (А)- FRLS). Кабельные линии должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	ч. 2 ст. 103, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013	01.08.2021 год	
7.	Помещения производственного и складского назначения (архив, склад зам директора по хоз. части) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2021 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

На основании изложенного, рассмотрев вышеуказанное постановление, руководствуясь ст. 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть безотлагательно настоящее представление и принять меры по устранению изложенных в нем нарушений требований названного законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Разработать детальный план устранения недостатков предложенных в предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности в установленные сроки.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

государственный инспектор г. Октябрьский,
Туймазинского и Шаранского районов
по пожарному надзору РБ



А.М. Тухватшина

Представление получил: _____

(подпись представителя юридического лица)

«__» _____ 20__ г.

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Государственному
инспектору

Рассмотрев представление об устранении
сего дня 18.08.2020 причин и условий,
дальше ответ в соответствии с
10 дней, обяз. административного
правонарушения

за № 547-2-14-30 от
18.08.2020 разработан

план детальный план устранения недостатков
предложенных в предписании
(или прилагается)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ТУЙМАЗИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
452750, РБ, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30
тел., факс: 8 (34782) 7-90-16
e-mail: tmzgpn@gmail.ru
18.08.2020 г. № 54т -2-14-30**

Директору МАОУ СОШ № 6 г.
Туймазы
Т.Г. Мишиной

РБ, г. Туймазы, ул. Гагарина, 32

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«18» августа 2020 г.

г. Туймазы
(место составления город, село, район)

Туймазинский межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан в августе текущего года проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты – МАОУ СОШ № 6 г. Туймазы, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Гагарина, 32

По окончании проверки государственным инспектором г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору Тухватшиной А.М. вынесено постановление № от «18» августа 2020 года по делу об административном правонарушении.

Данным постановлением лицо, ответственное за пожарную безопасность директор учреждения Мишина Т.Г. привлечена к административной ответственности в виде штрафа за нарушения требований пожарной безопасности.

Вместе с тем принятые меры административного воздействия не обеспечивают выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, послужило, неудовлетворительное отношение к своим функциональным обязанностям по обеспечению и соблюдению правил пожарной безопасности отдельных должностных лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности, а также отсутствие должного финансирования мероприятий пожарной безопасности.

- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Октябрьский, Туймазинского и Шарнского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Тухватшина Альфия Маликовна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



/А.М. Тухватшина/
(подпись)

М.Л.П.

« 18» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 18» августа 2020 г.