

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в
Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском,
Кармаскалинском, Кушнаренковском районах**
ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170
Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru http://www.rpn-rb.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 60

от 28 февраля 2025г.

ТО Управления Роспотребнадзора по РБ
(место выдачи предписания)

Мною, Крымгужиной Оксаной Анатольевной, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад "Малыш" р.п.Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, ОГРН 1020201396621, ИНН 0250007168

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

по адресу (местоположению):

452175, РБ, Чишминский район, с.Чишмы, ул.Базарная, 2а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21)).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить возможность формирования изолированных помещений для группы раннего возраста, второй младшей и средней групп (далее - групповая ячейка) в соответствии с п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);
Срок до 01.09.2025 г.
2. В групповых предусмотреть спальни, в соответствии с п.3.1.3 СП 2.4.3648-20;
Срок до 01.09.2025 г.
3. Туалетную второй младшей группы оборудовать кабинами с дверьми в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20;
Срок до 01.09.2025 г.
4. Туалетную средней группы оборудовать кабинами с дверьми, в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20;
Срок до 01.09.2025 г.

5. В туалетной средней группы установить достаточное количество унитазов, умывальных раковин, в соответствии с п.1.12 СП 2.4.3648-20 (глава VI, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).
Срок до 01.09.2025 г.
6. Туалетную старшей группы оборудовать кабинками с дверьми, в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.
Срок до 01.09.2025 г.
7. В туалетной старшей группы установить достаточное количество унитазов, умывальных раковин, в соответствии с п.1.12 СП 2.4.3648-20 (глава VI, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).
Срок до 01.09.2025 г.
8. Организовать загрузку поступающей продукции в производственное помещение в соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Срок до 01.09.2025 г.
9. Зону мытья кухонной посуды, оборудовать нормируемым количеством моечных ванн для мытья кухонной посуды в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, глава VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.
Срок до 01.09.2025 г.
10. Предусмотреть соблюдение воздушного разрыва от верха приемной воронки (согласно требованиям п. 18.12 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация здания» к сети канализации следует предусматривать присоединение технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции, оборудования для мойки посуды, устанавливаемого в общественных и производственных зданиях с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки), в соответствии с п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Срок до 01.09.2025 г.
11. Оборудовать технологическое оборудование (моечная ванна для мытья кухонной посуды), являющиеся источниками повышенного выделения тепла и влаги, локальными (местными) вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе, в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;
Срок до 01.09.2025 г.
12. В связи с несоответствием пищеблока санитарным требованиям по площади и отсутствию цехов, запретить работу пищеблока на сырье согласно п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок: немедленно и постоянно.
13. В пищеблоке предусмотреть условия (оснащение технических средств для реализации технологии процесса, его части или технологической операции) для приготовления мучных кулинарных изделий в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководством организации или уполномоченным лицом, предусматривающий распределение блюд кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи, и/или привлечение сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих производство готовой продукции в соответствии с п.п. 1.9. СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.6., 2.8., 2.9., 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок до 01.09.2025 г.

14. Организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями табл.6.6. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Срок - до 14.04.2025 г.

15. Обеспечить обследования на брюшной тиф, исследования на носительство возбудителей кишечной инфекции у Муслимовой А.У., Самигуллиной Э.Т., Хасановой Р.Р.

Срок - до 14.04.2025 г.

16. Обеспечить отметки в медицинских книжках об исследовании на носительство патогенного стафилококка при поступлении на работу у помощников воспитателей, имеющих контакт с пищевой продукцией, Саидовой Л.Р., Янбарисовой Г.Р.

Срок до 14.04.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Заведующую МБДОУ д/с «Малыш» с.Чишмы Хасанову Резеду Рафисовну
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах

по адресу: ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170, тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТО

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

О.А. Крымгузина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» февраля 2025 г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

*С предписанием ознакомлена 24.03.2025г.
Завед. д/с: Хасанова Р.Р.*