

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф.8 (347) 273-42-86 E-mail: cancel@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактикой работы УНДиПР
(наименование органа государственного надзора)

452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Партизанская, 53, тел. 8(34798)3-13-17, E-mail: 32_ogps@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/19

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 с. Тастуба муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Апрелькина А.О. № 19 от « 29 » Марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 17 » Апреля 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 19 » Апреля 2019 г.
проведена проверка

Главным государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов РБ по пожарному надзору Апрелькиным Александром Олеговичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объект защиты - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 с. Тастуба муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан. (452539 Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Тастуба, ул. Центральная 81 корп. «а».; ИНН 0220005332, категория риска объектов защиты: высокий риск (2 класс))
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Исупова Т.В., заведующий МБДОУ детский сад №23 с. Тастуба
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации в коридоре проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220В,	п.12.67 НПБ 88-2001 (п.12.67 НПБ 88-2001); (1.13, 23.2 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
2.	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплот-	(СНиП 21-01-97* п. 6.18);	01.10.2019	

	нением в притворах.			
3.	- Система оповещения и управления эвакуацией не соответствует предъявляемым требованиям.	(СП 3.13130.2009 таблица 2); (1.9 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
4.	Оборудование по передаче сигнала на пульт подразделения пожарной части не обслуживается, отсутствует соответствующий акт работоспособности	(ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ -123 от 22.07.08 года. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п. 13.4 НПБ 88-2001; п. 14.4 СП 5.13130.2009);); (1.9, 3, пункты проверочного листа.)	01.10.2019	
5.	- На объекте защиты, речевые оповещатели установлены на расстоянии менее 0,15 м. от потолка	(СП 3.13130.2009 п.4.4); (23.2 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
6.	Не проведена проверка качества обработки (пропитки) огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения. Отсутствуют протоколы проверки огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения.	(Правила противопожарного режима РФ утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 п. 21); (1.5 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
7.	На объекте отсутствует исполнительская документация на установку автоматической пожарной сигнализации.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года. п. 61); (22 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
8.	На объекте защиты руководителем не обеспечено соблюдение проектных решений, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 12);(пункт 46 проверочного листа).	01.10.2019	
9.	На объекте защиты руководителем не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты: системы противопожарной защиты (пожарной сигнализации), с составлением соответствующих актов проверки	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61);(пункты 23.1, 24 проверочного листа).	01.10.2019	
10.	Не проводится проверка работоспособности, периодичностью один раз в квартал, систем пожарной сигнализации с составлением соответствующих актов проверки.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61); (23, 23.2 пункты проверочного листа.)	01.10.2019	
11.	- На объекте отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 63.); (пункт 28. 28.1, 28.2 проверочного листа.)	01.10.2019	
12.	- Выход в чердачное помещение выполнен размерами менее 0.6*0.8 м. без противопожарного люка второго типа.	(СНиП 21-01-97* п. 8.11*); (1.7, 1.5 пункты проверочного листа.)	01.10.2019	
13.	Двери кладовых, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений не имеют соответствующий предел огнестойкости	(п.1 4.1 раздел 3 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» пособие к СНиП 21-01-97*);(1.5 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
14.	Прибор приемно-контрольный установлен в коридоре, не защищен от несанкционированного доступа, на месте установки прибора отсутствует аварийное освещение	(п.12.48*, 12.55 НПБ 88-2001); (23.2 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
15.	Помещение для хранения белья не оборудовано пожарными извещателями.	(НПБ 110-03 п.3); <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден-	01.10.2019	

		ных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР). (1.9 пункт проверочного листа.)		
16.	Наружная пожарная лестница не соответствует установленным требованиям.	ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (СП 1.13130.2009 п. 5.2.16); (16.3 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	
17.	Не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы	(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п.24) (16.3 пункт проверочного листа.)	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского,

Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов РБ

по пожарному надзору Апрелкин А.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«19» апреля 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Исупова Т.В., заведующий МБДОУ Детский

сад №23 с. Тастуба

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«19» апреля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.