

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 сентября 2024 г.

город Уфа

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Абдуллина Р.Р.,
при секретаре Ардашировой Л.Р.,
с участием помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы -
Боброва Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного производства гражданское дело по иску Прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан», Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан об обязанности устранить нарушения требований противопожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан обратился в суд с иском заявлением в защиту неопределенного круга лиц к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан», Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан об обязанности устранить нарушения требований противопожарной безопасности,

В обоснование заявленных требований, прокурор указал, что Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы на основании п. 2 приказа прокурора республики от 02.02.2024 № 21 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах Президента Российской Федерации» совместно со специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (далее - ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по РБ) проведена выездная проверка соблюдения федерального законодательства при осуществлении муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенным по адресу: г. Уфа, ул. Кольцевая, д.143, деятельности по оказанию услуг дополнительного образования. В ходе проверки установлено, что в МАОУ «Татарская гимназия № 65» ГО г. Уфа Республики Башкортостан имеются многочисленные нарушения требований пожарного законодательства, что создает угрозу безопасности неопределенного круга лиц. Выявленные нарушения могут привести к возникновению пожара, а также непосредственно влияют на возможность своевременного обнаружения пожара, оповещения граждан, находящихся на объекте, их эвакуации, следствием чего является создание угрозы жизни и здоровью людей. По результатам ранее проведенных надзорных мероприятий муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 29.08.2023 внесено представление, требования которого в полном объеме не исполнены.

Орджоникидзевский
районный суд г. Уфы РБ
пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) листов

Исходя из выписки из ЕГРЮЛ единственным учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 65» ГО г.Уфа Республики Башкортостан является администрация городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.

На основании изложенного, истец просил:

1. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0277036198) устранить нарушения требования противопожарной безопасности, а именно:

- изменить высоту эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая в тамбур эвакуационного выхода в правом крыле здания, относительного центрального входа) в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.2.18 СП 1.13130;

- изменить ширину двери эвакуационного выхода, (ориентир - дверь, ведущая в тамбур эвакуационного выхода в правом крыле здания, относительного центрального входа) в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

- изменить ширину двери эвакуационного выхода эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая в направлении лестничной клетки в правом крыле здания, относительного центрального входа) в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

- изменить ширину двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, предыдущая в направлении лестничной клетки в левом крыле здания, относительного центрального входа), в соответствии с требованиями 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

- изменить высоту в помещении пожарного поста, при смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ, в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 5.14 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- оборудовать в полном объеме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа - над эвакуационными выходами световыми оповещателями «ВЫХОД», в соответствии с требованиями нарушен пункт 18 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;

- оборудовать дверях эвакуационных выходов из здания устройства (система контроля управления доступом), имеющее техническое решение, позволяющее вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные двери без использования специального ключа для контроля доступа, в соответствии с требованиями подпункт «а» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ.

2. Обязать администрацию городского округа г. Уфа Республики Башкортостан выделить необходимое финансирование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 65» городского округа

город Уфа Республики Башкортостан для устранения нарушений требований противопожарной безопасности.

Помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы исковое заявление поддержал в полном объеме, просил удовлетворить по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика МАОУ «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан», представитель ответчика Администрации городского округа город Уфа РБ, представитель третьего лица ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан явку предстателей не обеспечили, при надлежащем извещении.

В соответствии с частью 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке заочного производства, предусмотренного ст. 233 ГПК РФ.

Заслушав помощника прокурора, исследовав материалы гражданского дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Исходя из части 2 статьи 52 ГК РФ юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно части 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

В силу части 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Исходя из выписки из ЕГРЮЛ единственным учредителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 65» ГО

г.Уфа Республики Башкортостан является администрация городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (статья 210 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В силу пункта 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ) установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (далее - Правила противопожарного режима N 390), определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ утвержден Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее - Технический регламент № 123-ФЗ).

В соответствии с п. 20 ст. 2 Технического регламента № 123-ФЗ под пожарной безопасностью объекта защиты понимается состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

В силу пунктов 1, 2 ст. 5 Технического регламента № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Пунктом 17 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ) организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30% на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования решения о назначении референдума, их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности предоставлять помещения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила № 1479).

Названные правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы на основании п. 2 приказа прокурора республики от 02.02.2024 № 21 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах Президента Российской Федерации» совместно со специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (далее - ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по РБ) проведена выездная проверка соблюдения федерального законодательства при осуществлении муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенным по адресу: г. Уфа, ул. Кольцевая, д.143, деятельности по оказанию услуг дополнительного образования. В ходе проверки установлено, что в МАОУ «Татарская гимназия № 65» ГО г. Уфа Республики Башкортостан имеются многочисленные нарушения требований пожарного законодательства, что создает угрозу безопасности неопределенного круга лиц.

В ходе проверки установлено, что эксплуатация и содержание помещения учреждения, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 143, которое задействовано под избирательный участок, осуществляется со следующими нарушениями требований пожарной безопасности:

1. В полу на путях эвакуации (ориентир - путь эвакуации, ведущий к эвакуационному выходу из фойе первого этажа здания в правом крыле здания относительно центрального входа) допущен перепад высот менее 0,45 м (две ступени, суммарной высотой 0,33 м), чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.3.5 свода правил СП 1.13130;

2. Ширина двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая в тамбур эвакуационного выхода в правом крыле здания, относительного центрального входа), при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,67 м, ширина «пассивного» дверного полотна составляет 1,36 м). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

3. Ширина двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая в направлении лестничной клетки в правом крыле здания, относительного центрального входа), при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,63 м, ширина «пассивного» дверного полотна составляет 1,43 м). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

4. Ширина двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая в управление лестничной клетки в левом крыле здания, относительного центрального входа), при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,73 м, ширина «пассивного» дверного полотна составляет 1,52 м). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, чем нарушены часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

5. В помещении пожарного поста, при смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ горизонтальное расстояние между ними составляет менее 50 мм (фактически составляет 30 мм), чем нарушены часть 4 статьи

4, часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 5.14 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

6. Здание общеобразовательной организации, с числом учащихся от 350, до 1600, не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа - над эвакуационными выходами частично отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД», чем нарушен пункт 18 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;

7. На дверях эвакуационных выходов из здания допущено применение устройства (система контроля управления доступом), не имеющего технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные двери, без использования специального ключа для контроля доступа, чем подпункт «а» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ.

Таким образом, в МАОУ «Татарская гимназия № 65» ГО г. Уфа Республики Башкортостан выявлены 7 пунктов нарушений требований пожарной безопасности.

Представлением от 31.08.2023 установлен срок для устранения нарушений требований пожарной безопасности в течении месяца со дня поступления представления.

Суд учитывая, что выявленные нарушения не устранены, приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению, обязав МАОУ «Татарская гимназия № 65» ГО г. Уфа Республики Башкортостан устранить выявленные нарушения пожарной безопасности.

Поскольку финансовое обеспечение МАОУ «Татарская гимназия № 65» ГО г. Уфа Республики Башкортостан осуществляется администрацией ГО г. Уфы, суд приходит к выводу о возложении обязанности на вышеуказанный орган по обеспечению финансирования МАОУ «Татарская гимназия № 65» ГО г. Уфа Республики Башкортостан для устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных при проверке.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан об обязанности устранить нарушения требований противопожарной безопасности, удовлетворить.

1. Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0277036198) устранить нарушения требования противопожарной безопасности, а именно:

- изменить высоту эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая в тамбур эвакуационного выхода в правом крыле здания, относительного центрального входа) в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 4.2.18 СП 1.13130;

52
- изменить ширину двери эвакуационного выхода, (ориентир - дверь, ведущая в тамбур эвакуационного выхода в правом крыле здания, относительного центрального входа) в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

- изменить ширину двери эвакуационного выхода эвакуационного выхода (ориентир - дверь, ведущая в направлении лестничной клетки в правом крыле здания, относительного центрального входа) в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

- изменить ширину двери эвакуационного выхода (ориентир - дверь, предыдущая в направлении лестничной клетки в левом крыле здания, относительного центрального входа), в соответствии с требованиями 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 1 статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ, пункты 4.2.19, 4.2.27 СП 1.13130;

76
Судья
Специалист
И. Р. Абдуллин
И. Р. Рахмова
- изменить высоту в помещении пожарного поста, при смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ, в соответствии с требованиями часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 103 Федерального закона № 123-ФЗ, пункт 5.14 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- оборудовать в полном объеме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа - над эвакуационными выходами световыми оповещателями «ВЫХОД», в соответствии с требованиями нарушен пункт 18 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;

- оборудовать дверях эвакуационных выходов из здания устройства (система контроля управления доступом), имеющее техническое решение, позволяющее вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные двери, без использования специального ключа для контроля доступа, в соответствии с требованиями подпункт «а» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ.

2. Обязать администрацию городского округа г. Уфа Республики Башкортостан выделить необходимое финансирование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 65» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для устранения нарушений требований противопожарной безопасности.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а если такое заявление подано - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

Р.Р. Абдуллин

Мотивированное решение составлено 13.09.2024