

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

Предписание № 13 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному Общеобразовательному Бюджетному Учреждению Средняя общеобразовательная
школа № 8 Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,

Директору МОБУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ Батову Александру
Сергеевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского
и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору майора внутренней службы Гайсина Раиля
Раяновича, начальника Мелеузовского межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ № 13 от 28 января 2020 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”

(наименование органа ГПН, реквизиты распоряжения/приказа о проведении проверки)

в период с 14 часов 00 мин 02 марта 2020 года по 15 часов 00 мин 02 марта 2020 года;

в период с 15 часов 00 мин 16 марта 2020 года по 17 часов 00 мин 16 марта 2020 года;

в период с 14 часов 30 мин 00 марта 2020 года по 15 часов 00 мин 18 марта 2020 года;

государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по
пожарному надзору Султановым Русланом Ришатовичем проведена проверка в отношении объекта
защиты Муниципальное Общеобразовательное Бюджетное Учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 8 Муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан, расположенного по адресу: 453852, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, 32-й
микрорайон, д. 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОБУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ
Батовым Александром Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Общее				
1.	Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.03.2021 год	
1 этаж				
2.	Двери эвакуационных выходов (главный вход) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.03.2021 год	
3.	Двери эвакуационных выходов (западная сторона) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.03.2021 год	
4.	Ширина 2-го эвакуационного выхода с помещения малого спортивного зала в свету менее 0,8 м (фактически 0,77 м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* Строительных норм и правил Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2021 год	
2 этаж				
5.	Ширина эвакуационного выхода с помещения актового зала в свету менее 0,8 м (фактически 0,72 м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* Строительных норм и правил Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2021 год	
6.	Лестничная клетка внутри здания не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, <u>отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями</u>	п. 6.34* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2021 год	
7.	Уклон наружной пожарной лестницы эвакуации более 1:1 (фактический 2,5:1)	п. 6.30* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2021 год	
8.	Ширина проступи наружной пожарной лестницы менее 25 см (фактически 12 см)	п. 6.30* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2021 год	
9.	Ширина марша наружной пожарной лестницы менее 1,2 м (фактически 0,7 см)	пп. Б п. 6.29 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2021 год	
10.	Дверь помещения складского назначения (склад музыкального оборудования) выполнена не противопожарной (указанные двери подлежат обязательному подтверждению требованиям пожарной безопасности).	ст. 4, 88, 145, 146 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.13, 5.14, 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.03.2021 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского
и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Султанов Руслан Ришатович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 18 » марта 2020 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОБУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ Батов Александр
Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«18» марта 2020 г.

(подпись)