

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий: 08.11.2023 г. № ПМ 02230061000208371751



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Восточная, 4.
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «08» ноября 2023 № 28

1. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа села Татыр-Узяк муниципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан ИНН: 024801001.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже),
их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении:
осуществлении федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер
функции в ФГИС Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции) - № 006)
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

Согласно проведенному анализу имеющихся на объектах образования нарушений требований пожарной безопасности, имеют место нарушения обязательных требований правил пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации, эвакуационным выходам.

Вышеуказанные нарушения, касающиеся путей эвакуации, эвакуационным выходам, влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей в краткосрочной перспективе, то есть, отсутствие мер по исполнению нарушений данного характера неминуемо влечет наступление негативных последствий.

Частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

На основании изложенного, в целях минимизации риска возникновения пожаров и причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, руководителю организации надлежит выбрать такую модель своей юридически значимой деятельности, которая исключит случаи нарушения следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности на объектах образования, а именно:

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

ч. 1 ст. 89 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения;

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:**

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Татыр-Узяк муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, осуществить мероприятия по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Согласно п.п. з) п. 4 Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», по истечении 60 календарных дней, но не позднее 65 календарных дней, со дня получения настоящего предостережения, предлагаю Вам направить в Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Восточная, д. 4 уведомление об исполнении настоящего предостережения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

В.А. Люляев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение)



(подпись)

Хабилов Нияз Ишниязович, старший инспектор Баймакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, тел. 8(34758) 2-20-01, e-mail: gpn_baimak@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))