

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МЧС России Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г.Уфа 450005, ул. 8 марта 12/1

телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому и Благовещенскому
районам РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан 453430 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 26,

телефон 8-(34766) 2-12-16.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 185/124
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, детский сад №12
«Рябинка» комбинированного вида г. Благовещенска РБ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому и Благовещенскому районам РБ по пожарному надзору Фаткуллина Азата Сафуановича №185 от «01» декабря 2015 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21.12.2015г. с. 11ч.00 мин. по 21.12.2015г. до 16ч.00 мин., 25.12.2015г. с. 11ч.00 мин. по 25.12.2015г. до 12ч.00 мин. проведена внеплановая/выездная проверка объекта защиты (комплекс зданий и сооружений) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, детский сад №12, по адресу: Республика Башкортостан г. Благовещенск ул. Социалистическая, 8/3. Государственным инспектором по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому и Благовещенскому районам РБ по пожарному надзору Фроловым Владиленом Григорьевичем совместно с заведующим МАДОУ, детский сад №12, Скрябиной Марией Геннадьевной

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
185/1/124	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4. СП 4.13130.2013 п. 8.1. СП 4.13130.2013 п. 8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.	30.06.2016	
185/1/124	По периметру крыши здания отсутствует ограждение.	СНиП 21-01-97 8.11. В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а	30.06.2016	

	также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.	
--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городам Бирск, Благовещенск
Бирскому и Благовещенскому районам по пожарному надзору
Фролов В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 25 » 12 2015 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » 12 2015 г.