

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-13-17, E-mail: 32.ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 124 / 1 / 124

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Чебурашка» с. Ургала муниципального района Белокатайский район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 124 от 4 июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 2014 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 22.06.2018 в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Перевышиным С.Н., в отношении муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Чебурашка» с. Ургала муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: РБ Белокатайский район, с. Ургала, ул. им. В.И. Ленина 84, совместно с заведующий МБДОУ детский сад «Чебурашка» с. Ургала Фатхитдиновой Зилей Назиповной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательного требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о (подпись) выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Эвакуационный выход из младшей группы имеет ширину менее 1.2 метра	(п.6.16 СНиП 21-01-97*)	10.12.18	
2	Эвакуационный выход из средней группы имеет ширину менее 1.2 метра	(п.6.16 СНиП 21-01-97*)	10.12.18	
3	Эвакуационный выход из подготовительной группы имеет ширину менее 1.2 метра	(п.6.16 СНиП 21-01-97*)	10.12.18	
4	В здании при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не обеспечивается вывод соответствующего сигнала в подразделение пожарной охраны	(п.12 НПБ 110-03, п.3.14 НПБ 88-2001, п.3.16 СНиП 31-06-2009, п.14.4 СП 5.13.131.2009)	10.12.18	
5	Не проводится проверка работоспособности, в соответствии с инструкцией заводом изготовителем,	Правила противопожарно	10.12.18	

	системы «Стрелец-мониторинг» с составлением соответствующих актов проверки.	го режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61);		
6	Канал передачи информации, от системы автоматической пожарной сигнализации, на пульт пожарной части не обслуживается	(ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.08 года.» технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п. 13.4 НПБ 88-2001; п. 14.4 СП 5.13130.2009)	10.12.18	
7	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(п.35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г.)	10.12.18	
8	В спальном помещении средней группы дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 50 см. от светильников	(п.13.3.6 СП 5.13130.2009)	10.12.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского,
Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору
Перевышин С.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)

«25» июня 20 18 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детский сад
«Чебурашка» с. Ургала
Фатхитдинова З.Н.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«25» июня 20 18 г.

* - место печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99