



Предписание № 113/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»
городского округа г. Салават Республики Башкортостан (МБДОУ № 15 г. Салават)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича № 113 от 22.07.2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» июля 2021 г. по «06» августа 2021 г. проведена плановая проверка. Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Сафиуллин Тимур Рамилевич в отношении объекта защиты: МБДОУ ДС № 15 ГО г. Салават РБ, (юридический и фактический адрес: 453261, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Матросова, 15).
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ д/с №15 ГО г. Салават РБ Идрисовой А.Д.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа, расположенных с северной стороны здания и предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№3,4, со следующими нарушениями: - ограждение лестниц на путях эвакуации выполнено высотой 1,0 м (менее 1,2 м); - на уровне 1-го этажа здания лестницы расположены напротив оконных проемов (должны располагаться у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 (малопожароопасные) с пределом огнестойкости не ниже REI 30 и	ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; пп. 4.3.5, 4.4.7, 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.07.2022	

	располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов); - ширина сплошных рабочих поверхностей проступей маршей составляет 17 см (должна быть не менее 20 см); - отсутствуют ограждения маршей лестниц с поручнями со стороны стены здания, при этом между зданием и маршами лестниц имеются проемы; - на выходе из групп непосредственно наружу на площадки лестниц допущен перепад высот в 12 см без устройства лестниц с числом ступеней не менее 3-х одинаковой высоты, шириной проступи не менее 25 см или пандуса с уклоном не более 1:6			
2.	На здании детского сада не указано направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, которое обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.07.2022	
3.	На объекте защиты подвальный этаж используется для организации мастерских, а также хранения других предметов.	п. 16 подпункт (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по городу Салават и Ишимбайскому
району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Сафиуллин Т.Р.



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному
надзору)

(подпись)

«30» июни 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №15» ГО
г. Салават РБ Идрисова А.Д.
(должность, фамилия, инициалы)

«30» июни 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.