

Башкортостан Республикаһы
Благовар районы муниципаль район
хакимиәте Башкортостан Республикаһы
Благовар районы муниципаль районы
Языков ауылының урта дөйөм белем
биреү мәктәбе муниципаль бюджет дөйөм
белем биреү учреждениеһы
452740, Языков ауылы, Еңеу урамы, 12
Тел. (34747)) 2-25-22, 2-29-80
E-mail: yaschool@mail.ru
Сайт: yazikovoschool.ru



ОКПО6114598
ОГРН1020200717206
ИНН 0214000576
КПП021401001

Администрация муниципального
района Благоварский район
Республики Башкортостан
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Языково
муниципального района Благоварский
район Республики Башкортостан
452740, с. Языково, ул. Победы, 12
Тел. (34747) 2-25-22, 2-29-80
E-mail: yaschool@mail.ru
Сайт: yazikovoschool.ru

от 22.01.2026 г.

Исх. № 6

На №

от

Заместителю прокурора
Благоварского района
БАШЛЫКОВУ М.М

ул. Социалистическая, д. 16,
с. Языково, Благоварский район РБ

Ответ на представление

Администрация МОБУ СОШ с. Языково на представление от 20.01.2026 № 7-3-2026/Прдп 13-26-20800036 об устранении нарушений федерального законодательства (далее – представление), поступившее в МОБУ СОШ с. Языково 20.01.2026, сообщает следующее.

Представление рассмотрено непосредственно с Вашим участием. Указанные в представлении требования признаны обоснованными.

В целях устранения допущенных нарушений МОБУ СОШ с. Языково полностью выполнены следующие мероприятия:

1. В соответствии с пунктом 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, произведена перекатка пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. В соответствии с пунктом 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, пожарный пост (диспетчерская) обеспечен ручными электрическими фонарями.
3. В соответствии с пунктом 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, на огнетушителях нанесены порядковые номера.
4. В соответствии с пунктом 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, на дверях эвакуационных выходов установлены запоры (замки) для возможности их свободного открывания изнутри.
5. В соответствии с пунктом 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, на дверях, ведущих в лестничные марши, установлены устройства для самозакрывания дверей (доводчики).
6. В соответствии с пунктом 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, в подвальном помещении сняты с эксплуатации светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), установлены новые, предусмотренные конструкциями.

Объявлено 22.01.2026

7. В соответствии с пунктом 16(б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, в подвальном помещении устранено хранение горючих материалов.

8. В соответствии с пунктом 35 подпунктом "е" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, в помещении электрощитовой горючие легковоспламеняющиеся материалы удалены на расстояние более 3 метров.

9. В соответствии с пунктом 35 подпунктом "е" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, в помещении актового зала исключено использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов.

10. В соответствии с пунктом 27 подпунктом "б" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, в актовом зале устранены загромождения путей эвакуации.

11. В соответствии с пунктом 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, пожарные рукава присоединены к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу, которые размещаются в навесных встроенных или приставных пожарных шкафах.

В связи с тем, что часть мероприятий требует существенных финансовых затрат (определение источника финансирования) и разработки соответствующих документов (проектно-сметная документация) для проведения монтажных работ и проведения процедуры закупок и определения поставщиков, следующие мероприятия запланированы на I и II квартал 2026 г.:

- Монтаж указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которые будут обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
- Закупка для пожарных постов (контрольно-пропускных пунктов) средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
- Заключение договоров со специализированными организациями для:
 - проведения проверки состояния качества обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки;
 - обслуживания ПАК «Стрелец»;
 - монтажа в подвальном помещении системы пожарной сигнализации при пожаре (СПС);
 - монтажа перед эвакуационными выходами устройств распашных калиток, имеющих ширину более 1,2 м.

За допущенные нарушения законодательства должностное лицо МОБУ СОШ с.Языково привлечен к дисциплинарной ответственности. Копия приказа прилагается в приложении.

Директор



И.Ф.Васимов