

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом
61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул,
дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvov@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул,
дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности



Л.Ф. Калимуллина
10.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/03583-25 от 10.02.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407) тел. +7 (34797) 20542

2. Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58

Фактический адрес: 452170, Башкортостан Респ, Чишминский р-н, Чишмы рп, Речная ул, дом 2А

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" Р.П. ЧИШМЫ, 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Центральная, д. 14, пищеблок (горячий цех)

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452170, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н ЧИШМИНСКИЙ, РП. ЧИШМЫ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 14

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.02.2025 11:20

Ф.И.О., должность: Аминев М. М. главный специалист-эксперт ЧИШМИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, представитель
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Давлетбаева Э.М. химик-эксперт
отделения отбора проб

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.02.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: Отбор образцов произведен заказчиком

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований,

Протокол испытаний № 02-00/03583-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Поручение №02-16-12-19-2025 от 4 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 7 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00/03583-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая.

Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7390
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 07.02.2025 14:00

дата начала испытаний 07.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 10.02.2025 10:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8,9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
4	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ф.И.О., должность  ответственного за оформление протокола:

И.И. Бурханова, Помощник врача по общей гигиене

Дата выдачи: 10.02.2025

Конец протокола испытаний № 02-00/03583-25 от 10.02.2025