

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Дюртюлинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная
школа им. Ф.Ахмететдинова села Ахметово муниципального района Кушнаренковский район
Республики Башкортостан (далее – МБОУ СОШ с. Ахметово), руководителю

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дюртюлинского, Илишев-
ского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов РБ по пожарному надзору
Баязитова Р.А. от «09» января 2020 года № 3, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «23» января 2020 г. по «31» января 2020 г.
проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Дюртюлинского, Илишев-
ского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов РБ по пожарному надзору
капитаном внутренней службы Галиным Артуром Ильфатовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

здания МБОУ СОШ с. Ахметово по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район,
с. Ахметово, ул. Ахмететдинова, 47

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СОШ с. Ахметово Султановым Артуром Радиковичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	отсутствует проектная документация на здание школы, содержащая пожарно-технические характеристики, а также акт (разрешение) ввода (приемки) здания школы в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции либо капитального ремонта	ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.08.2020	—
2	в здании школы отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	02.08.2020	акт

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
3	не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания школы (системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ	02.08.2020	<i>акт перенос 9-10-21</i>
4	не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций чердачного помещения здания школы в соответствии с инструкцией изготовителя	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	02.08.2020	✓ +
5	в журнале учета проведения с работниками школы инструктажей по пожарной безопасности не указан вид проводимого противопожарного инструктажа (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый или целевой)	п. 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	02.08.2020	✓ +
6	приемно-контрольный прибор в здании школы установлен в помещении без пребывания дежурного персонала	п. 12.48* НПБ 88-2001, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.08.2020	<i>акт 9-10-21</i>
7	в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) здания школы отсутствует естественное и аварийное освещение	п. 12.55 НПБ 88-2001, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.08.2020	<i>акт 9-10-21</i>
8	диспетчерский пункт (пожарный пост) здания школы не обеспечен телефонной связью	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ, п. 12.55 НПБ 88-2001, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.08.2020	<i>акт 9-10-21</i>

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
9	для помещений здания школы предусмотрены транзитные воздуховоды из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости без установки огнезадерживающих клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 ч и более	п. 4.137 СНиП 2.04.05-86, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.08.2020	
10	дверь электрощитовой в здании школы имеет неизвестный предел огнестойкости	п. 3.21 СНиП 2.08.02-85, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.08.2020	986х2 карт
11	в коридоре 2 этажа здания школы неисправны дымовые пожарные извещатели	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	02.08.2020	ссылка
12	в правом крыле здания школы на 2 этаже предусмотрен выход на чердак из лестничной клетки через люк с неизвестным пределом огнестойкости	п. 2.10 СНиП 2.01.02-85*, п. 7.7 СП 4.13130.2013, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.08.2020	98х0,8 карт
13	при числе эвакуирующихся из здания школы более 50 чел. в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, не предусмотрено эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 7.62 СНиП 23-05-95, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	02.08.2020	ссылка

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дюртиюлинского,
Илишевского, Бакалинского, Кушнарниковского
и Чекмагушевского районов РБ

по пожарному надзору Галин Артур Ильфатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 31 » января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ с. Ахметово Султанов А.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » января 2020 г.