Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы, РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

Предписание № 37 / 1 / 37

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; директору МОБУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан Комиссарову Салавату Фаткулловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору капитана внутренней службы Гайсина Раиля Раяновича, начальника Мелеузовского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа ГПН)

№ 37 от " 29 " марта 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 09 часов 00 минут 05 апреля 2017 г. по 12 часов 00 минут 05 апреля 2017 г., в период с 14 часов 00 минут 18 апреля 2017 года по 15 часов 00 минут 18 апреля 2017 г., в период с 14 часов 30 минут 20 апреля 2017 года по 15 часов 30 минут 20 апреля 2017 г., общей продолжительностью- 300 минут;

государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору Дегтяревой Еленой Сергеевной проведена проверка в отношении здания общеобразовательного учреждения - муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. 32 микрорайон, д. 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директор МОБУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ Комисаров Салават Фаткуллович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствует аварийное освещение приемно-контрольных приборов.	**НПБ 88-2001п. 12.55** наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-9	01.04.2018 г.	
2.	В кабинете № 12 допускается использование электрической розетки с повреждениями.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.б** Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.04.2018 г.	
3.	В кабинете № 23 допускается использование электрической розетки с повреждениями.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.б** Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.04.2018 г.	
4.	В кабинете № 28 оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.е** Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	01.04.2018 г.	
5.	В кабинете № 32 допускается использование электрической розетки с повреждениями.	**Правила противопожарного режима в РФ п. 42 пп.б** Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.04.2018 г.	
6.	В подвале допущено помещение мастерской	**Правила противопожарного режима в РФ п. 23 пп.б** использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	01.04.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Дегтярева Елена Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

"20" апреля 2017 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):
директор МОБУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ Комиссаров Салават Фаткуллович

(должность, фамилия, имя отчество)

(подпись)

"___" _____ 2017 г.