

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел.: 252-59-52 (код 347), факс: 73-42-86
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Янаульский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической

работы РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Янаул, ул. Тельмана, 33 тел. 5-00-71 (код 34760)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63 /1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средней общеобразовательной школе с. Сейткаково МР Балтачевский район РБ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по городу Янаул, Янаульскому, Татышлинскому, Бураевскому, Балтачевскому районам РБ по пожарному надзору Гиндуллина И.Р. № 63 от «13» июня 2017 года, в соответствии со ст. 6; 6.1 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с «27» июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 часов 00 минут; «27» июня 2017 г. с 14 час. 00 мин до 17 часов 00 минут.

проведена проверка государственным инспектором по городу Янаул, Янаульскому, Татышлинскому, Бураевскому, Балтачевскому районам РБ по пожарному надзору Габсаликовым Илгамом Салимьяновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору,

комплекса зданий и сооружений Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школы с. Сейткаково МР Балтачевский район РБ, расположенного по адресу: РБ, Балтачевский район,

проведенного (-их) проверки, наименование объекта надзора и его адрес)

с. Сейткаково, ул. Центральная, 28

совместно с директором МОБУ СОШ с. Сейткаково Музафаровой Роза Канифовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствует предел огнестойкости (ниже EI30 минут) дверей при входе в помещения: библиотеки, и детского сада	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 п.3 табл.24. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях,	15.06.2018г.	

		пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. СНиП 21-01-97 п.5.14 табл.2. Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*.		
2.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.42 п/п (в). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	15.06.2018г.	
3.	Отсутствует инструкция по действию дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта) у	п.64 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского	15.06.2018г.	

	приемно-контрольного прибора	пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта)		
4.	У приемно-контрольного прибора не вывешена инструкция по действию дежурного персонала.	п.64 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта)	15.06.2018г.	
5.	Таблички с указанием номера телефона для вызова пожарной охраны вывешены не в каждом помещении	Правила противопожарного режима в РФ п. 6, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	15.06.2018г.	
6.	Отсутствует на дверях помещений производственного и складского назначения и	п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений	15.06.2018г.	

	наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)		
7.	Отсутствуют направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, и не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояниями до их месторасположения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п.55 Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации	15.06.2018г.	

	обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	
--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

государственный инспектор по городу Янаул, Янаульскому,

Татышлинскому, Бураевскому, Балтачевскому районам РБ

по пожарному надзору

«28» июня 2017 г.

И.С.Габсаликов

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МОБУ СОШ с.Сейтаково

МР Балтачевский район РБ

Р.К. Музафарова

«__» _____ 2017 г.