

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
БЛАГОВЕЩЕН КАЛАҢЫНЫҢ КАТНАШ
ТӨРЗӨГЕ 15-се «ӘКИӘТ»
БАЛАЛАР БАКСАҢЫ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ
БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(15 – се ҺАНЛЫ «ӘКИӘТ» БАЛАЛАР БАКСАҢЫ
МАМБӘМУ)
Седов урамы, 110/1 Благовещен району, Благовещен
КалаҢы БашКортостан РеспубликаҢы
Тел./ факс (34766) 3-23-26, 3-04-56
E-mail: bazskazka@yandex.ru
<http://sad15.3dn.ru>



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15
«СКАЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.
БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 «СКАЗКА»)
Седова ул., д. 110 к.1, Благовещенский район
г. Благовещенск, Республика Башкортостан, 453431
Тел./ факс (34766) 3-23-26, 3-04-56
E-mail: bazskazka@yandex.ru
<http://sad15.3dn.ru>

ОКПО 94255373, ОГРН 1060258001946, ИНН/КПП 0258010846/ 025801001

Исх. № 47 15.04.2022
На № _____ от _____

Государственному инспектору
Городов Бирск, Благовещенск,
Бирского, Благовещенского,
Нуримановского и Иглинского
районов РБ УНДиПР ГУ МЧС
России по Республике Башкортостан
по пожарному надзору
А.Ж Аймаковой

Ответ на предписание
№186/1 от 15.10.2021

В соответствии с Постановлением по делу об административном правонарушении Отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан от 20.10.2021 № 194 на Предписание УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан от 15.10.2021 года № 186/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. МАДОУ детский сад № 15 «Сказка» был создан приказ №132.2 от 21.10.2021 и план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Вид нарушения	Принятые меры
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Устранено: Журнал ведется согласно правилам противопожарного режима
В левом крыле здания на первом этаже у лестничной клетке снят доводчик с двери	Устранено: Доводчик установлен
Огнетушители отправленные на перезарядку не заменены соответствующими	Устранено: Приобретены дополнительные огнетушители, перезарядка проводится согласно правилам противопожарного режима (заменяются дополнительными)
Не проведена проверка внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи с	Устранено: Проведено испытание пожарных кранов (проводится один раз в пол года)

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
В левом крыле здания на первом этаже у лестничной клетке снят план эвакуации людей при пожаре	Устранено: План эвакуации при пожаре установлен на первом этаже в левом крыле у лестничной клетке

Заведующий МАДОУ



Л.В.Галимуллина

18.04.2022 Бурсинов Р.А. [Signature]