



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-14/1869 П

Республика Башкортостан,
Ермекеевский район,
с. Усман-Ташлы, ул. Центральная, д. 13

08.12.2017
Законному представителю
юридического лица:
МОБУ СОШ с. Усман-Ташлы

По результатам плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований
Вам предписывается в согласованные сроки устранить выявленные нарушения:

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного норма- тивного документа	Срок уст- ранения нарушения	Отмет- ка об устра- нении
1	2	3	4	5
1.	Электроустановки уком- плектовать испытанными средствами защиты соглас- но нормам.	П.1.7.3. п.1.8.2. Правила технической экс- плуатации электроустановок потреби- телей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.04.2018	
2.	На лицевой стороне сило- вых щитов нанести надпи- си, указывающие назначе- ние присоединений и их диспетчерское наименова- ние. С внутренней стороны силовых щитов и сборок (например, на дверцах) ус- тановить однолинейные схемы, утвержденные от- ветственным за электрохо- зяйство, с указанием значе- ния тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автома- тических выключателей и наименование электропри- емников соответственно через них получающих пи-	П.1.5.18, п.2.12.5 Правила технической эксплуатации электроустановок потреби- телей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.04.2018	

	тание (столовая).			
3.	Для групповых сетей, питающих штепсельные розетки, установить дополнительную защиту от прямого прикосновения при помощи устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА, устанавливаемых на вводном щитке (столовая, класс информатики).	П.1.7.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145. П.1.7.176. Правила устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.	01.04.2018	
4.	Составить паспорт на каждое заземляющее устройство, содержащий схему устройства, основные технические данные и результаты проверки его состояния (ВРУ-0,4 кВ).	П. 2.7.15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.04.2018	
5.	Провести профилактические испытания электроустановок: сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивления петли «фаза-нуль», автоматических выключателей, сопротивления заземляющих устройств, цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО).	П.2.4.28, п.2.12.17, п.2.7.19, п.2.7.16. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.04.2018	
6.	Провести проверки соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным.	ПП.1.8.3-1.8.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.04.2018	
7.	Составить перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	П.1.8.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.04.2018	

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 14.

Невыполнение предписания в установленные сроки является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



А.Г. Никулин

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр для исполнения получил(а):

Директор МОБУ СОШ с. Усман-Ташлы



ск

А.Ф. Мухаметшина

08.12.2017