

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Бульвар Матросова, 30 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 181/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка – детский сад №33 «Золушка» города Ишимбая
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
(МАДОУ ЦРР ДС №33 «Золушка» г. Ишимбая МР ИР РБ)**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича № 181 от 23.09.2021 года, пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с «24» сентября 2021 г. по «07» октября 2021 г. проведена внеплановая проверка. Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Сафиуллин Тимур Рамилович с отношении объекта защиты: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №33 «Золушка» города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, (юридический адрес: 453204, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица Зеленая, 7.; фактический адрес: 453204 Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица Зеленая, 7).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с логопедом МАДОУ ЦРР ДС №33 «Золушка» г. Ишимбая МР ИР РБ Сорокиной С.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.09.2022	
2.	Прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации установлен в общем коридоре первого этажа – помещении, не защищенном от несанкционированного доступа	ст. 83, 103 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.09.2022	
3.	При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: - в помещении раздевалки группы №05 «Средняя группа» на втором этаже уровень звука составил 34 дБА, в помещении игровой 57 дБА; - в помещении группы №02 «Младшая группа» уровень звука составил 51 дБА; - в помещении группы №01 «Ясельная группа» уровень звука составил 61 дБА.	п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности»; статья 4, 52, 54, 83 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по городу Салават и Ишимбайскому
району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Сафиуллин Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» октября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ С.А.
(подпись)

Н.О.Зав. Сорокина С.Ю
(должность, фамилия, инициалы)



«04» 10 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.