

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в  
Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском,  
Кармаскалинском, Кушнаренковском районах  
ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170  
Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru http://www.rpn-rb.ru

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований №65**

от 24 апреля 2026 г.

ТО Управления Роспотребнадзора по РБ  
(место выдачи предписания)

Мною, Крымгужиной Оксаной Анатольевной, специалистом-экспертом Территориального  
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Башкортостан

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное общеобразовательное  
бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Языково муниципального района  
Благоварский район Республики Башкортостан, ИНН 0214000576, ОГРН 1020200717206  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

по адресу (местоположению):

452740, Республика Башкортостан, Благоварский район, с Языково, ул. Победы, 12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СанПиН 2.3/2.4.3590-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21)).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования  
которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления  
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и  
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью  
устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Кабинет химии и лаборантскую при кабинете химии оборудовать вытяжным шкафом,  
согласно требованиям п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20;  
Срок до 01.09.2026 г.
2. Рабочее место обучающихся в кабинете информатики оборудовать местным освещением  
на рабочем столе согласно п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.  
Срок до 01.09.2026 г.
3. Обеспечить планировку горячего цеха с учетом соблюдения поточности технологических  
процессов, исключая встречные потоки движения сырья и готовых блюд.  
Срок до 01.09.2026 г.

4.

Обеспечить достаточное количество оборудования в овощных цехах для первичной и вторичной обработки овощей согласно требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

**Срок до 01.09.2026 г.**

5.

В зоне холодных закусок и на линии раздачи установить бактерицидный облучатель, согласно требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**Срок до 20.05.2026 г.**

6.

Довести значение контролируемых показателей питьевой воды «Жесткость общая» до нормируемых показателей для централизованных систем водоснабжения в соответствии с требованиями таблицы 3.3, 3.13, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Срок до 20.05.2026 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Директора МОБУ СОШ с.Языково Васимов И.Ф.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах по адресу: ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170, тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: [rpnr01@rpnr.ufanet.ru](mailto:rpnr01@rpnr.ufanet.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТО

(должность лица, составившего  
предписание)

О.А. Крымгузина

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» апреля 2026 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

