

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
БЛАГОВЕЩЕН КАЛАҢЫНЫҢ
БАЛАНЫ ҮСТЕРЕҮ ҮЗӘГЕ –16 – СЫ
«ЫСЫККАЙ» БАЛАЛАР БАКСАҢЫ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМЛЫ
МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ
БИРЕҮ МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БҮҮ – 16 - СЫ «ЫСЫККАЙ»
БАЛАЛАР БАКСАҢЫ МАМББМУ)
Седов ур., й.120/1, Благовещен к,
Башкортостан Республикаһы, 453431
Тел./факс (34766) 3-09-29
E-mail: madou16@yandex.ru
<http://madou16.02edu.ru/>



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 16
«РОСИНКА»
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ
САД № 16 «РОСИНКА»)
Седова ул., д. 120/1, г. Благовещенск,
Республики Башкортостан, 453431
Тел./факс (34766) 3-09-29
E-mail: madou16@yandex.ru
<http://madou16.02edu.ru/>

ОКПО 48892092, ОГРН 1020201700199, ИНН/КПП 0258007106/025801001

11.11.2025 № 145
на № _____ от _____

Руководителю Управления
Роспотребнадзора
по Республики Башкортостан
А.А. Казак

Уведомление
Об исполнении Предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований
Управления Роспотребнадзора по РБ

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований Управления Роспотребнадзора по РБ от 27.11.2024 г. № 07-578 автономное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 16 «Росинка» г. Благовещенска Республики Башкортостан в срок до 27.11.2025 года устранили указанные в Предписании нарушения обязательных требований:

№	Нарушение (согласно Акту)	Сведения об устранении нарушений (проведенные мероприятия)
1	2. Учебные доски, для работы с которой используется мел, не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.	В группах произведена замена учебных досок: установлены магнитно – маркерные белые доски. Кассовый чек № 1007 от 19.05.2025 (Приложение 1)
2	3. В групповой Василек остекление окон с наличием трещин, нарушена	В групповой «Василек» установлено новое окно их ПВХ профиля. Договор

	целостность стекла, окна ветхие, старые, что является нарушением п.2.8.3, п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.	№ 732 от 27.07.2025. (приложение 2)
3	4. Искусственная освещенность во 2-ой младшей группе «Гвоздика» (игровой) привести в соответствии с нормативом не менее 400 лк, раздел V, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.	Произведена замена светодиодных ламп в помещениях группы. Искусственная освещенность приведена в соответствии с нормативами. Протокол испытаний (измерений) № 02-00/17448-01-25 от 19.05.2025 (приложение 3)

*Приложение 1 – Кассовый чек № 1007 от 19.05.2025

*Приложение 2 – Копия Договора № 732 от 27.07.2025.

*Приложение 3 – копия протокола испытаний (измерений) № 02-00/17448-01-25 от 19.05.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»

Заведующий



С.А. Кислякова