

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrb.ru

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан
(федеральный государственный пожарный надзор)
453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Гафури, 39, телефоны (34792) 3-13-26, E-mail:
bel.nadzor@mail.ru

Предписание N 53/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад
комбинированного вида № 30 «Родничок» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан;

Заведующему муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад
комбинированного вида № 30 «Родничок» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белорецкого и
Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майора внутренней службы
Саттарова Ильшата Мунировича от «18» марта 2021 года № 53, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» апреля 2021 года по «16»
апреля 2021 года проведена внеплановая проверка

заместителем главного государственного инспектора Белорецкого и Бурзянского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору Саттаровым Ильшатом Мунировичем в
отношении объекта защиты – здания объекта дошкольного образования (категория риска –
чрезвычайно высокий риск (I класс)) – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад комбинированного вида № 30 «Родничок» г. Белорецк муниципального
района Белорецкий район Республики Башкортостан (ОГРН - 1030202044223, ИНН - 0250009718),
расположенных по адресу (-ам): 453503, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк,
ул. Стахановская, д. 47 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МДОБУ детский сад № 30 г. Белорецк МР Белорецкий район РБ
Балыкиной Еленой Аркадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

N пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполни- ли (указывае- тся только выполни- ли)
н/р 1.	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего с помещения музыкального зала непосредственно на лестницу 3-го типа составляет менее 1,2 м	п. 6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1);	01.10.2021	

	(фактически – 0,78 м)	п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
2.	Уклон лестницы 3-го типа, расположенной у эвакуационного выхода, ведущего с помещения музыкального зала, не соответствует требованиям (должен быть 1:1)	п. 6.30* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); п. 5.2.1 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
3.	В музыкальном зале расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 от 01.05.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.10.2021	
	Группа «Дождинка»			
4.	В помещениях групповой ячейки допущено применение декоративно-отделочных материалов и покрытий полов из материала с неизвестными показателями пожарной опасности с неизвестными показателями пожарной опасности. Постелен линолеум, на потолке – плиты пенополистирольные потолочные. Допускается не более КМ2. Техническая документация на строительные материалы не представлена.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2021	
н/п 5.	Ширина выхода из спального помещения менее 1,2 м (фактически 0,86 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 5.1.4 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/п 6.	Ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,72 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 5.1.4 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/п 7.	Ширина площадки лестницы 3-го типа менее 0,8 м (фактически 0,76 м). Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.	п. 5.2.16 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.4.2 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
8.	Высота поручней лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м (фактически 0,92 м).	п. 5.2.15 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.3.5 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/п 9.	Ширина горизонтального участка пути (проход из игровой в коридор) менее 1,2 м (фактически 0,68 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.3.3 СП.1.13130 "Системы противопожарной	01.10.2021	

		защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
10. н/р	Ширина горизонтального участка пути (проход из коридора в раздевалку) менее 1,2 м (фактически 0,92 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.3.3 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
11. н/р	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
	Группа «Солнышко»			
12. н/р	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
13. н/р	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (проход из игровой в раздевалку) менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.3.3 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
14. н/р	Ширина эвакуационного выхода из спальни в игровую менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
15. гверь ↑ ↓	Ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,68 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 5.1.4 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
16.	Ширина выхода из спального помещения группы «Солнышко» на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,68 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.1.4 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
	Группа «Росинка»			
17. н/р	Ширина эвакуационного выхода из игровой в раздевалку менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
18.	Ширина эвакуационного выхода из спальни на улицу менее 1,2 м	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.10.2021	

	(фактически 0,69 м).	выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
н/р 19.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор менее 1,2 м (фактически 0,76 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 20.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 21.	Ширина горизонтального участка пути (проход возле кабинета заведующей) менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.3.3 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
22.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолков в группе «Росинка».	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
23.	Ширина выхода из спального помещения группы «Росинка» наружу менее 1,2 м (фактически 0,67 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.1.4 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
	Группа «Радуга»			
н/р 24.	Ширина эвакуационного выхода из игровой на улицу менее 1,2 м (фактически 0,7 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 25.	Ширина эвакуационного выхода из игровой в раздевалку менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 26.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура на основной выход 1,2 м (фактически 0,89 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв.	01.10.2021	

		Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
н/р 27.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 28.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
29.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных строительных конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолков в группе «Радуга».	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
Группа «Капелька»				
н/р 30.	Ширина эвакуационного выхода (выход из группы) менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 31.	Ширина эвакуационного выхода (из раздевалки в коридор перед игровой) менее 1,2 м (фактически 0,89 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 32.	Ширина горизонтального участка пути (коридор перед игровой) менее 1,2 м (фактически 1,08 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 4.3.3 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 33.	Ширина эвакуационного выхода (из спальни на лестницу 3-го типа) менее 1,2 м (фактически 0,68 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 34.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
н/р 35.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;	01.10.2021	

		171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
36. н/р	Ширина эвакуационного выхода ведущего на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 1,09 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
37.	Высота поручней лестниц (лестничная клетка), используемых детьми, менее 1,2 м (фактически 1,17 м).	п. 5.2.15 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.3.5 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
38. н/р	В пределах марша лестницы (на лестничной клетке) допускается устройство ступеней с различной высотой (фактически от 0,02 до 0,21 м)	п. 4.3.4 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 4.3.6 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
39.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолков в группе «Капелька».	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
Группа «Ручеек»				
40. н/р	Ширина эвакуационного выхода (выход из группы) менее 1,2 м (фактически 0,76 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
41. н/р	Ширина эвакуационного выхода из игровой на улицу менее 1,2 м (фактически 0,71 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
42. н/р	Ширина эвакуационного выхода из игровой в раздевалку менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
43. н/р	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
44.	Ширина эвакуационного выхода	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы	01.10.2021	

n/p	из коридора в тамбур менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
45.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолков в группе «Ручеек».	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
46.	В тамбуре группы «Ручеек» горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (фактически 0,3 м и 0,4 м).	в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175)	01.10.2021	
Нарушения по зданию в целом				
47.	В местах перепада высоты кровли более 1 метра не предусмотрена пожарная лестница.	п. 7.10 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.10.2021	
48.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,99 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171; п. 4.2.19 СП.1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.10.2021	
49.	Объект защиты не оборудован ограждением по периметру кровли при уклоне кровли более 12 процентов и высоте до карниза более 7 м, фактически 7,5 м.	п. 7.16 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.10.2021	
50.	На объекте защиты на чердаке здания не обеспечен выход на кровлю.	п. 7.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.10.2021	
Отдельно стоящее здание склада				
51.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственных и складских назначений обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; п. 12 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
52.	Не обеспечен расход воды на наружное пожаротушение здания функциональной пожарной опасности Ф1.1, при количестве этажей 2, объемом здания более 5 тыс. м3, но не более 20 тыс. м3 (фактический объем здания – 5260 м3)- 10 л/с.	ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; табл. 3 "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178).	01.10.2021	

53.	Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарных дверях помещения прачечной и гладильной приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
54.	Под лестничной клеткой устроено подсобное помещение, в котором хранятся горючие материалы.	п. 16 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	
55.	В помещении склада эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Белорецкого и Бурзянского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«16» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«16» апреля 2021 г.

Заведующий МДОБУ детский сад № 30 г. Белорецк
МР Белорецкий район РБ Балуйкина Елена Аркадьевна
 (должность, фамилия, инициалы)