



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Кумертауский межрайонный отдел
надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Карла Маркса, 19, г. Кумертау,
Республика Башкортостан, 453307
Телефон: 8 (34761) 2-19-69; факс: 8 (34761) 2-19-69
E-mail: gpr_kumertan@02.mchs.gov.ru
Гдинный телефон доверия (347) 222-87-89

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«средняя общеобразовательная школа
№10 городского округа г. Кумертау
Республики Башкортостан

453308, Республика Башкортостан, город
Кумертау, ул. Мира, зд. За

09.07.2024 № ИВ-169-4-17-312

На № _____ от _____

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«08» июля 2024 г.

г. Кумертау

Я, начальник Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности
и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан – главный государственный инспектор г. Кумертау, Куюргазинского
и Федоровского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору
Рамазанов Денис Галинурович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

рассмотрев постановление № 58 от «24» июня 2024 года по делу об
административном правонарушении в области пожарной безопасности в
отношении должностного лица – заместителя директора по административно-
хозяйственной работе МБОУ СОШ №10 Шальнева Михаила Николаевича

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Прокуратурой 24.06.2024, проведена проверка соблюдения
законодательства о противопожарной безопасности в деятельности МБОУ
СОШ №10, расположенного по адресу: Республики Башкортостан, г.
Кумертау, ул. Мира, зд. За, при которой в 15 ч. 10 мин. выявлены нарушения
требований пожарной безопасности, допущенные лицом в отношении,
которого ведется дело об административном правонарушении, на рабочем
месте. По результатам которой 25.06.2024 заместителем прокурора г.
Кумертау Валитовым Э.Р. было возбуждено дело об административном
правонарушении и выявлены нарушения требований пожарной безопасности,
а именно:

(указываются время, адрес, место совершения нарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых
нарушены).

1. В нарушение требований пункта 2 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» которое утратило силу с 01.01.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 N 1034;

2. В нарушение п. 16 приложения N 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» с со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объекте защиты, предназначенного для временного пребывания 50 и более человек одновременно не проводится повторные противопожарные инструктажи с периодичностью не реже 1 раз в полгода.

(указывается существо нарушения)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению: недостаточная организация работы по выполнению обязательных требований пожарной безопасности, отсутствие должного контроля за выполнением обязательных требований, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей

(указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится представление)

Вам необходимо обеспечить своевременное устранение нарушений требований пожарной безопасности.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник Кумертауского МОНД и ПР УНД и
ПР Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан

Д.Г. Рамазанов

Директор М.А. Рамазанов
10.07.2024.

Представление получил / направлено:

