

Зарегистрирована:

ОГПН Бирского района и г.Бирск

УГПН ГУ МЧС России по РБ

«20» апреля 2010 г.

Регистрационный № 80415-72-129



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении государственного образовательного учреждения Бирская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида

ГОУ Бирская коррекционная школа-интернат V вида

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1020201682852

Идентификационный номер налогоплательщика 0257002377

Место нахождения объекта защиты 452455, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Мира, 150

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 452455, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Мира, 150

электр.адрес: birskrech@mail.ru, тел. (34784) 4-52-39, факс (34784) 4-52-05

Руководитель учреждения – директор государственного образовательного учреждения Бирская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида Токарева Ирина Фагимовна

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> Расчет пожарного риска не производился
II	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует
III	<u>Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u> На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, в том числе: Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». - СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». - СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». - СП 6.13130.2009 «Электрооборудование». - СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». - СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». - СП 9.13130.2009 «Огнетушители». - СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». - СП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» - СП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». - СП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; - СП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». - СП 2.04.02-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - СП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации».

	Нормы и правила проектирования». 19.НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 20.НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 21.ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 22.Правила устройства электроустановок (ПУЭ).																																											
	В соответствии с вышеуказанными нормативными документами на объекте предусмотрено выполнение следующих требований технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. <table border="1"> <thead> <tr> <th>№п/п</th><th>Наименование конструктивных элементов</th><th>Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочие)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Фундамент</td><td>железобетонные блоки</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Стены</td><td>кирпичные</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Перегородки</td><td>кирпичные</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Перекрытия</td><td>железобетонное</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Крыша</td><td>совмещенная рулонная</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Полы</td><td>бетонные, частично плитка</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Проемы: а) оконные б) дверные</td><td>двойные створные филенчатые</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Внутренняя отделка</td><td>штукатурка стен, окраска</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Лестницы</td><td>железобетонные</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Санитарно-технические устройства: отопление водопровод канализация</td><td>центральное центральный центральная</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Электротехнические устройства электрообеспечение</td><td>центральное</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Телефон</td><td>имеется</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		№п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочие)	1	Фундамент	железобетонные блоки	2	Стены	кирпичные	3	Перегородки	кирпичные	4	Перекрытия	железобетонное	5	Крыша	совмещенная рулонная	6	Полы	бетонные, частично плитка	7	Проемы: а) оконные б) дверные	двойные створные филенчатые	8	Внутренняя отделка	штукатурка стен, окраска	9	Лестницы	железобетонные	10	Санитарно-технические устройства: отопление водопровод канализация	центральное центральный центральная	11	Электротехнические устройства электрообеспечение	центральное	12	Телефон	имеется			
№п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочие)																																										
1	Фундамент	железобетонные блоки																																										
2	Стены	кирпичные																																										
3	Перегородки	кирпичные																																										
4	Перекрытия	железобетонное																																										
5	Крыша	совмещенная рулонная																																										
6	Полы	бетонные, частично плитка																																										
7	Проемы: а) оконные б) дверные	двойные створные филенчатые																																										
8	Внутренняя отделка	штукатурка стен, окраска																																										
9	Лестницы	железобетонные																																										
10	Санитарно-технические устройства: отопление водопровод канализация	центральное центральный центральная																																										
11	Электротехнические устройства электрообеспечение	центральное																																										
12	Телефон	имеется																																										

Здание школы-интерната двухэтажное кирпичное 1998 года постройки, II степени огнестойкости, общая полезная площадь 4693,8 м² (в том числе 1-го этажа – 1957,3 м², 2-го этажа – 2022,4 м², подвала – 714,1 м²) строительный объем здания 18863 м³, высота здания 6,85 м..

На территории школа-интернат имеются постройки (овощехранилище, гараж).

Овощехранилище:

№п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочие)
1	Фундамент	железобетонные блоки
2	Стены	кирпичные
3	Перегородки	кирпичные
4	Перекрытия	железобетонное
5	Крыша	совмещенная рулонная
6	Полы	бетонные
7	Проемы: дверные	простые
8	Внутренняя отделка	побелка стен
10	Санитарно-технические устройства: отопление	центральное
11	Электротехнические устройства электропитание Общая площадь Общий объем	центральное 163 м ² 873 м ³

Гараж:

№п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочие)
1	Фундамент	Бетонно-ленточный
2	Стены	кирпичные
3	Перегородки	кирпичные
4	Перекрытия	железобетонное
5	Крыша	совмещенная рулонная
6	Полы	бетонные
7	Проемы: дверные	металлические
8	Внутренняя отделка	побелка стен
10	Санитарно-технические устройства: отопление канализация водоснабжение	центральное центральное центральное
11	Электротехнические устройства электропитание Общая полезная площадь Общий объем	центральное 229,3 м ² 1250 м ³

	Наружные стены здания выполнены из силикатного кирпича, оштукатурены с внутренней стороны, толщина стен с учетом штукатурки 700 мм. Внутренние стены - кирпичные, оштукатуренные толщиной 380 мм и более. Перекрытие первого и второго этажа в учебных классах выполнено из многослойных железобетонных плит марки ПТ. Потолочная часть перекрытия оштукатурена.
	Организация учебного процесса В дневное время в здании ГОУ Бирская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида могут прибывать до 305 человек из них 132 человека сотрудники. Организация обучения и воспитания в школе-интернате строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с учебным планом, разрабатываемым учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. Школа-интернат работает круглосуточно. В ГОУ Бирская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида реализуется программа основного общего образования. В учреждении пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут. Количество и последовательность учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором. Занятия организованы в одну смену: с 08.30 до 12.50; перемены между уроками по 10 минут и одна перемена 30 минут (после 2-го урока для 2-го завтрака). С 14.00 до 15.25 проводятся индивидуальные логопедические занятия, факультативы, ЛФК, с 14.30 до 16.00 и с 16.30 до 17.40 проводятся часы самоподготовки уроков под педагогическим, методическим руководством воспитателя группы. Время с 18.00 до 19.30 и с 20.00 до 20.30 отводится для отдыха детей на свежем воздухе, организации воспитательной работы в группах, для индивидуальных занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, для оздоровительных, лечебно-профилактических и развлекательных мероприятий в соответствии с графиком учебно-воспитательного процесса. Отбой ко сну предусмотрен в 21.00. Подъем в школе-интернате организуется в 07.00, завтрак с 08.00 до 8.30, обед с 12.50 до 13.40, полдник с 16.00 до 16.30, ужин с 19.30 до 20.00. В школе-интернате 15 классов. Средняя наполняемость классов 13 учащихся. Обучение и воспитание учащихся организует педагогический коллектив: 15 учителей и 47 воспитателей. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе учителя учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения и воспитания,

обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего государственному уровню требований.

Основной формой организации учебного процесса в школе-интернате является урок.

Продолжительность учебного года не менее 34 недель (в 0 и 1-м классе - не менее 32 недель).

С учетом физиологических требований для организации отдыха обучающихся с целью проведения промежуточных аттестаций учебный год делится в 0-4-х классах на учебные четверти;

- для обучающихся установлены каникулы:
- после 1-й четверти - 5 календарных дней;
- после 2-й четверти (1 полугодие) - 15 календарных дней;
- после 3-й четверти - 10 календарных дней.

Для обучающихся 0-х и 1-х классов по решению педагогического совета школа-интернат устанавливает дополнительные каникулы в феврале.

Летние каникулы устанавливаются сроком не менее 8 недель;

	Условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: Пожарная безопасность объекта защиты обеспеченна: - в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами; - требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются в объеме. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; - устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; - применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; - применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций. Пути эвакуации людей при пожаре Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу.
	Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - установлено необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения) Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1.9м ширина не менее 1.2м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша

лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри.

Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:

П,В1,Д2,Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках.

Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2,РП2,Д2,Т2-для покрытий пола в вестибюлях, 4лестничных клетках.

В2,РП2,Д3,Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м. ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1м.

В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45см.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет 1,30м

Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи-30 см, а высота ступени 15см.

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями.

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м ширины полотна наружной двери

Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,05м.

Со второго этажа ведут 3 лестничных марша, из здания ведут 8 эвакуационных выходов и 2 эвакуационных выхода из подвального помещения. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2м.

Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям:

-высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,06м

-в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1м.

	Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1м ширины, выхода не более 15 человек.
	Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
	Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.
	Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.
	Ограничение распространения пожара Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается устройством противопожарных преград и применение огнепреграждающих устройств.
	Первичные средства пожаротушения в здании. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Номенклатура, количество и место размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей и система противодымной защиты) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в

	случае отказа первичных средств пожаротушения.																						
	Проходы, проезды и подъезды к зданию. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 3,20 метров. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не менее 3 метров. Проезды заканчиваются разворотными площадками для пожарной техники размерами 16,0 x 15,7 метров (со стороны столовой) и с парадного входа здания школы-интерната разворотная площадка - 9,60 x 21,0																						
	Размещение подразделений пожарной охраны. Объекты расположены в радиусе выезда подразделений пожарной охраны и не превышает 10 минут прибытия пожарных подразделений. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Подразделение и место дислокации</th><th>Кол-во и тип пожарных автомобилей</th><th>Численность Б/Р</th><th>Расстояние до объекта</th><th>Время следования (мин)</th><th>Время боевого развертывания</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПЧ-59</td><td>2 АЦ-40, 1 АЛ-30</td><td>7 2</td><td>5 км</td><td>6 мин</td><td>5 мин</td></tr> <tr> <td>ОП ПЧ-59</td><td>1 АЦ-40</td><td>2</td><td>4 км</td><td>5 мин</td><td>5 мин</td></tr> </tbody> </table>					Подразделение и место дислокации	Кол-во и тип пожарных автомобилей	Численность Б/Р	Расстояние до объекта	Время следования (мин)	Время боевого развертывания	ПЧ-59	2 АЦ-40, 1 АЛ-30	7 2	5 км	6 мин	5 мин	ОП ПЧ-59	1 АЦ-40	2	4 км	5 мин	5 мин
Подразделение и место дислокации	Кол-во и тип пожарных автомобилей	Численность Б/Р	Расстояние до объекта	Время следования (мин)	Время боевого развертывания																		
ПЧ-59	2 АЦ-40, 1 АЛ-30	7 2	5 км	6 мин	5 мин																		
ОП ПЧ-59	1 АЦ-40	2	4 км	5 мин	5 мин																		
	Системы пожарной сигнализации Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании в соответствии с проектно-сметной документацией, которые обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения и управления эвакуацией, управления системами противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара.																						

	Система оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей в здании Оповещение людей о пожаре, управлением эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: -подачей световых, звуковых и речевых сигналов во все помещения; -трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; - размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, включение эвакуационного (аварийного) освещения; Речевые устройства оповещения о пожаре не имеют разъемных устройств. Система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
	Огнестойкость и пожарная опасность здания Степень огнестойкости здания установлена согласно предела огнестойкости строительных конструкций, функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности строительных конструкций.
	Ограничение распространения пожара в здании Помещения разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. Требования к ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград установлены с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.
	Первичные средства пожаротушения. Требования к огнетушителям. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия изготовителя. Длина струи огнетушащего вещества из переносных огнетушителей обеспечивает безопасность человека при тушении пожара.
	Требования пожарной безопасности к применению

строительных материалов в здании.

Строительные материалы применяемые в здании зависят от функционального назначения и пожарной опасности здания. Техническая документация на строительные материалы содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в здании соответствуют техническому регламенту о пожарной безопасности.

**Требования строительных норм и правил пожарной безопасности
ранее принятые и не противоречащих
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**

Для эксплуатации здания выполнены следующие мероприятия режимного характера:

На объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала.

Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте.

Приказом руководителя объекта назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора.

Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Применения на территории учреждения открытого огня запрещено, проезд транспорта устанавливается инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;

Регламентированы:

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в квартал проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда.

Курение на территории и в помещениях учреждения запрещено.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения) здания содержатся в исправном рабочем состоянии.

Обработанные (пропитанные), в соответствии с требованиями нормативных документов, деревянные конструкции в случае потери огнезащитных свойств, обрабатываются повторно.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и других предметов. Запоры на окнах открываются изнутри без ключа.

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа школы-интерната.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания изнутри.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов **запрещено:**

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устанавливать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устанавливать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, на путях эвакуации (кроме зданий степени огнестойкости);

- фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении (если для этих целей не использую автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а так же снимать их;

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено:

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами

- применять электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Сети противопожарного водопровода находятся в исправном состоянии и обеспечивают требуемый по норме расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется два раза в год (весной и осенью). Пожарный гидрант находится в исправном состоянии, а в зимнее время утеплен и очищается от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года.

По направлению к пожарному гидранту движения установлен соответствующий указатель. На них нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год производится перекатка рукавов на новую скатку.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

Настоящую декларацию разработала:

Директор ГОУ Бирская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат V вида
И.Ф.Токарева

