

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrub.ru

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Башкортостан
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, телефоны (34782) 7-90-16, (34782)
7-90-17, E-mail: ogpn_tuimazi@mail.ru

Предписание № 37/01/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная
школа с. Старые Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;

директору Хайдарову Роберту Мунависович

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Октябрьский,
Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору Лазарева О.Р. № 37 от 26 февраля
2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с «26» мая 2020 г. по 04 июня 2020 г. проведена плановая проверка государственным инспектором
по г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору Шакировым
Равилем Рамилевичем объекта защиты – МАОУ СОШ с. Старые Туймазы, муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан расположенного по адресу: Республика
Башкортостан, Туймазинский район, с. Старые Туймазы, ул. Гаражная, д.2А, офис 1.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором МАОУ СОШ с. Старые Туймазы Хайдаров Роберт Мунависович
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих, при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ пре дпи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении и (указывает ся только выполнении е)
1.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовой, кабинета технологии, склада кухни, склада в подвале) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; СП 12.13130.2009.	01.06.2021г.	
2.	Противопожарные двери 1-го типа,	п. 7.17 СНиП 21-01-97*; п.	01.06.2021г.	

	установленные в помещениях кухни, электрощитовой, библиотеки, кабинет технологии, дверь в коридоре 2-го этажа не имеют устройств для самозакрывания. (Двери помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре).	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013		
3.	Помещение мучного цеха кухни, склада в подвале не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь).	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.06.2021г.	
4.	В помещении электрощитовой не проведены работы по заделке образовавшихся отверстий негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями.	п. 22 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режим	01.06.2021г.	
5.	Допускается эксплуатирование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении тепlopункта, здании гаража.	п. 42 пп. в Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021г.	
6.	Допускается эксплуатирование электропровода с видимыми нарушениями изоляции на светильнике в помещении тепlopункта.	п. 42 пп. в Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021г.	
7.	Огнетушитель ОП-5 №11 в кабинете №8 установлен на полу, отсутствует обязательная фиксация от возможного падения при случайном воздействии.	п. 4.2.7. СП 9.13130.2009	01.06.2021г.	
8.	Огнетушитель ОП-5 №10, располагался на высоте не более 1,5 м от пола, по факту 1,8 м, огнетушители имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлен таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.	п. 4.2.7. СП 9.13130.2009 п. 480 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021г.	
9.	Двери лестничных клеток не имеют уплотнения в притворах.	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009	01.06.2021г.	

10.	Запоры на дверях всех эвакуационных выходов и двери коридора 2-го этажа не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа.	п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021г.	
11.	В спортзале извещатели не защищены от механического повреждения, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	п.12.25 НПБ 88-2001 п.13.3.13 СП 5.13130.2009	01.06.2021г.	
12.	В здании гаража в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу, не организована перекатка пожарного рукава (не реже 1 раза в год).	п. 57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021г.	
13.	В здании гаража руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источника внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021г.	
14.	Руководитель организации не обеспечивает установку указателей с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения и направления движения к пожарным резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.	п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.06.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Октябрьский,
Туймазинского и Шаранского районов по
пожарному надзору Шакиров Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

«04» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ СОШ с. Старые Туймазы
Хайдаров Р.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«04» июня 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.

Р.М. Хайдаров



(подпись)

М.П.