



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrb.ru

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 66/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад «Курай» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, заведующей МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Курай» ГО г. Сибай РБ Аргимбаева Алсу Фаниловна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя) государственного инспектора г. Сибай, Баймакского. Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 66 от ГЛ марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"25" марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

"02" апреля 2021 г. с К) час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Харисовым И.Р., объекта защиты муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Курай» городского округа город Сибай Республики Башкортостан по адресу: г. Сибай, ул. Кусимова, д. 8

совместно с заведующая МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Курай» ГО г. Сибай РБ Аргимбаева Алсу Фаниловна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каж-	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.02.2022г.	

	дого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			\
2	Установить приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах на двери в лестничных клетках. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.) <i>(двери коридора 1,2 этажа, двери лестничных клеток)</i>	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	)
3	Руководитель организации не определил категорию помещения «электрощитовой» по взрывопожарной и пожарной опасности не определены в соответствии с положениями СП 12.13130	ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-03 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
4	На объекте допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении (методический кабинет, прачечная, изолятор, гр. «Шатлык» санузел, помещение охраны, склад, кабинет делопроизводителя)	пп «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
5	Расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (группа «Беркут» фактически 0,15 м)	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2022г.	
6	В подвальном помещении допущено хранение горючего инвентаря и иных предметов	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.02.2022г.	

		утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.		
7	Защитить автоматической установкой пожарной сигнализации подвал (<i>помещение завхоза</i>)	п. А10 приложение А СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2022г.	
8	В помещении вентиляционной допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
9	Не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей (<i>в помещении чердака огнетушитель разряженном состоянии</i>)	п. 60, 407, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
10	Размещенные в здании, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 складские помещения не выделены противопожарными преградами -1-го типа (<i>помещения 2-го этажа, ориентир музыкальный зал</i>)	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.02.2022г.	
11	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
12	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания садика с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479	01.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

«02» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

«02» апреля 2021 г.



Харисов И.Р.

заведующая МДОБУ ЦРР д/с «Курай»
Аргимбаева А.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

