

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrб.ru

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан
(федеральный государственный пожарный надзор)
453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Гафури, 39, телефоны (34792) 3-13-26, E-mail:
bel.nadzor@mail.ru

Предписание N 233/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад
комбинированного вида № 30 «Родничок» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан;

Заведующему муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад
комбинированного вида № 30 «Родничок» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белорецкого и
Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майора внутренней службы
Саттарова Ильшата Мунировича от «05» ноября 2020 года № 279, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» ноября 2020 года по «19»
ноября 2020 года проведена внеплановая проверка

государственным инспектором Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан
по пожарному надзору Кобельковым Андреем Юрьевичем в отношении объекта защиты – здания
объекта дошкольного образования (категория риска – высокий риск (2 класс)) – Муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 30
«Родничок» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
(ОГРН - 1030202044223, ИНН - 0256009718), расположенных по адресу (-ам): 453503, Республика
Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Стахановская, д. 47 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МДОБУ детский сад № 30 г. Белорецк МР Белорецкий район РБ
Балыкиной Еленой Аркадьевной.

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц участвующих, при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1.	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего с помещения музыкального зала непосредственно на лестницу 3-го типа составляет менее 1,2 м (фактически – 0,78 м)	п. 6.16 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с	01.10.2021	

		Изменением № 1)		
2.	Уклон лестницы 3-го типа, расположенной у эвакуационного выхода, ведущего с помещения музыкального зала, не соответствует требованиям (должен быть 1:1)	п. 6.30* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)	01.10.2021	
3.	В музыкальном зале расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств электросветильников менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 от 01.05.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.10.2021	
Группа «Дождинка»				
4.	В помещениях групповой ячейки допущено применение декоративно-отделочных материалов и покрытий полов из материала с неизвестными показателями пожарной опасности с неизвестными показателями пожарной опасности. Постелен линолеум, на потолке – плиты пенополистирольные потолочные. Допускается не более КМ2. Техническая документация на строительные материалы не представлена.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2021	
5.	Ширина выхода из спального помещения менее 1,2 м (фактически 0,86 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
6.	Ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,72 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
7.	Ширина площадки лестницы 3-го типа менее 0,8 м (фактически 0,76 м). Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.	п. 5.2.16 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
8.	Высота поручней лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м (фактически 0,92 м).	п. 5.2.15 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
9.	Ширина горизонтального участка пути (проход из игровой в коридор) менее 1,2 м (фактически 0,68 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
10.	Ширина горизонтального участка пути (проход из коридора в раздевалку) менее 1,2 м (фактически 0,92 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
11.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
Группа «Солнышко» (бывшая «Радуга»)				
12.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России	01.10.2021	

		от 25.03.2009 N 171		
13.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (проход из игровой в раздевалку) менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
14.	Ширина эвакуационного выхода из спальни в игровую менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
15.	Ширина эвакуационного выхода на лестницу 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,68 м). Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
Группа «Росинка» (бывшая «Капелька»)				
16.	Ширина эвакуационного выхода из игровой в раздевалку менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
17.	Ширина эвакуационного выхода из спальни на улицу менее 1,2 м (фактически 0,69 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
18.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор менее 1,2 м (фактически 0,76 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
19.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
20.	Ширина горизонтального участка пути (проход возле кабинета заведующей) менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
Группа «Радуга» (бывшая «Солнышко»)				
21.	Ширина эвакуационного выхода из игровой на улицу менее 1,2 м (фактически 0,7 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
22.	Ширина эвакуационного выхода из игровой в раздевалку менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
23.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура на основной выход 1,2 м (фактически 0,89 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
24.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	

25.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
Группа «Капелька» (бывшая «Ручеек»)			
26.	Ширина эвакуационного выхода (выход из группы) менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
27.	Ширина эвакуационного выхода (из раздевалки в коридор перед игровой) менее 1,2 м (фактически 0,89 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
28.	Ширина горизонтального участка пути (коридор перед игровой) менее 1,2 м (фактически 1,08 м).	п. 5.1.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
29.	Ширина эвакуационного выхода (из спальни на лестницу 3-го типа) менее 1,2 м (фактически 0,68 м). <i>Анна Рин.</i>	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
30.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
31.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,91 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
32.	Ширина эвакуационного выхода ведущего на лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 1,09 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
33.	Высота поручней лестниц (лестничная клетка), используемых детьми, менее 1,2 м (фактически 1,17 м).	п. 5.2.15 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
34.	В пределах марша лестницы (на лестничной клетке) допускается устройство ступеней с различной высотой (фактически от 0,02 до 0,21 м)	п. 4.3.4 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.10.2021
Группа «Ручеек» (бывшая «Росинка»)			
35.	Ширина эвакуационного выхода (выход из группы) менее 1,2 м (фактически 0,76 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
36.	Ширина эвакуационного выхода из игровой на улицу менее 1,2 м (фактически 0,71 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021
37.	Ширина эвакуационного выхода из игровой в раздевалку менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной	01.10.2021

		защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171		
38.	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор менее 1,2 м (фактически 0,87 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
39.	Ширина эвакуационного выхода из коридора в тамбур менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
Нарушения по зданию в целом				
40.	В местах перепада высоты кровли более 1 метра не предусмотрена пожарная лестница.	п. 7.10 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.10.2021	
41.	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 м (фактически 0,99 м).	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171	01.10.2021	
42.	Объект защиты не оборудован ограждением по периметру кровли при уклоне кровли более 12 процентов и высоте до карниза более 7 м, фактически 7,5 м.	п. 7.16 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.10.2021	
43.	На объекте защиты на чердаке здания не обеспечен выход на кровлю.	п. 7.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.10.2021	
Отдельно стоящее здание склада				
44.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственных и складских назначений обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.	01.10.2021	
45.	Не обеспечен расход воды на наружное пожаротушение здания функциональной пожарной опасности Ф1.1, при количестве этажей 2, объемом здания более 5 тыс. м3, но не более 20 тыс. м3 (фактический объем здания – 5260 м3)- 10 л/с.	ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; табл. 3 "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178).	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Белорецкого и Бурзянского районов

Республики Башкортостан по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» ноября 2020 г.



А.Ю. Кобельков/

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«19» ноября 2020 г.

Заведующий МДОБУ детский сад № 30 г. Белорецк

МР Белорецкий район РБ Балькина Елена Аркадьевна.

(должность, фамилия, инициалы)