

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

учетный номер проверки: 02220061000201640046,
дата присвоения: 09.02.2022 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы**

453259, РБ, г. Салават, бул. Матросова, 30, тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 37/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Динисламова Марата Минирафитовича № 37 от 09.02.2022 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период
с «24» февраля 2022 года
по «24» февраля 2022 года

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дятловой Алиной Юрьевной объекта защиты здания и помещений объекта образования (юридический адрес: 453263, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар С. Юлаева, 21, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, город Салават, бульвар С. Юлаева, 21.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата Галиева Инна Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание 1972 года постройки. 3-х этажное, II степени огнестойкости. Согласно информационного письма директора МБУ ДО «ДД(Ю)Т» от 13.12.2019 № 544 капитальный ремонт здания не проводился, техническое перевооружение и изменение функционального назначения помещений не проводились. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 22.04.2010 г., регистрационный № 80439 К 40-131-2/28 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и других нормативных документов в области пожарной безопасности.				
1.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале установлены извещатели пламени, при этом в помещениях спортивных залов в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей.	Статья 52, 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п. 6.2.1, 6.2.6, 6.2.7 СП 484.13.11.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» * Аналогичные требования содержались в ранее действовавших нормативных документах по пожарной безопасности. п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.п.13.1.2, 13.1.11, таблица М.1 Приложения М СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	20.02.2023	
2.	Все пожарные шкафы, расположенные в здании МБУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Салавата выполнены из горючего материала.	ч.4 ст. 107 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.02.2023	
3.	При монтаже автоматической пожарной сигнализации в кинозале установлены извещатели пламени, при этом	Статья 52, 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123;	20.02.2023	

в помещениях зрительных залов в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п. 6.2.1, 6.2.6, 6.2.7 СП 484.13.11.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» * Аналогичные требования содержались в ранее действовавших норм основных требования пожарной безопасности. п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.п.13.1.2, 13.1.11, таблица М.1 Приложения М СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата
Галиева Инна Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«24» 02 2022 г.

(подпись)

Государственный инспектор
г. Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Дятлова А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов)

«24» 02 2022 г.

(подпись)

* отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий