

Предписание № 38/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение-центр развития ребенка,
детский сад №11.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Нуримановского и Иглинского районов РБ УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан по пожарному надзору Фролова В.Г. от 14 апреля 2021 года № 38, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "19" апреля 2021 г. по "18" мая 2021 г. Проведена плановая/выездная проверка объектов защиты (комплекс зданий и сооружений) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения-центр развития ребенка, детский сад №11. Государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, Нуримановскому и Иглинскому районам РБ по пожарному надзору Козловым Владиславом Энгелевичем, совместно с заведующей МАДОУ ЦРР детский сад №11 Михеевой Ириной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
38/1/1	В комнате костелянши на светильнике отсутствует защитный колпак (рассеиватель) предусмотренный конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.35в.	29.10.2021	
38/1/1	В коридоре без естественного освещения между музыкальным залом и медицинским кабинетом отсутствует аварийное освещение путей эвакуации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.23.	29.10.2021	
38/1/1	На посту охраны у приемно-контрольных приборов отсутствует инструкция по действиям персонала при получении сигнала о срабатывании средств противопожарной автома-	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.56.	29.10.2021	

	тики.		
38/1/1	В здании системы пожарной сигнализации выработали свой срок службы (более 10 лет 2010 года).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54.	29.10.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городов Бирск, Благовещенск,
Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому
районам РБ по пожарному надзору
Козлов В.Э.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)

«18» 05 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Завед. Михеева ИИ
(должность, фамилия, инициалы)

«18» 05 2021 г.