



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

Республика Башкортостан, Ермекеевский район,
с. Усман-Ташлы, ул. Центральная, 13.

(место составления акта)

« 25 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору юридического лица:
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Усман-Ташлы муниципального района
Ермекеевский район Республики Башкортостан»**

№ 29-14/2471 А

По адресу: 452195, Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с. Усман-Ташлы,
ул. Центральная, 13.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.А. Коротова о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 28 апреля 2018 года № 2471-рп/б

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения пунктов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ранее выданного предписания от 08.12.2017 № 29-14/1869 П, срок исполнения которого истек 02.04.2018

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Усман-Ташлы муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан» (МОБУ «СОШ с. Усман-Ташлы»).

ИНН 0221002415, ОГРН 1020201581938.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 23.05.2018 по 25.05.2018 – 3 дня/18 часов.

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Западно-Уральское управление Ростехнадзора).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОБУ «СОШ с. Усман-Ташлы» _____ А.Ф. Мухаметшина

«21» мая 2017 года 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Никулин Александр Геннадьевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

(фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОБУ «СОШ с. Усман-Ташлы» - Мухаметшина Айгуль Фатыховна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание от 08.12.2017 № 29-14/1869 П выполнено, а именно:

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5
1.	Электроустановки укомплектовать испытанными средствами защиты согласно нормам.	П.1.7.3. п.1.8.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	02.04.2018	Выполнено.
2.	На лицевой стороне силовых щитов нанести надписи, указываю-	П.1.5.18, п.2.12.5 Правила технической эксплуатации	02.04.2018	Выполнено.

	щие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. С внутренней стороны силовых щитов и сборок (например, на дверцах) установить однолинейные схемы, утвержденные ответственным за электрохозяйство, с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание (столовая).	электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.		
3.	Для групповых сетей, питающих штепсельные розетки, установить дополнительную защиту от прямого прикосновения при помощи устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА, устанавливаемых на вводном щитке (столовая, класс информатики).	П.1.7.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145. П.1.7.176. Правила устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.	02.04.2018	Выполнено.
4.	Составить паспорт на каждое заземляющее устройство, содержащий схему устройства, основные технические данные и результаты проверки его состояния (ВРУ-0,4 кВ).	П. 2.7.15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	02.04.2018	Выполнено.
5.	Провести профилактические испытания электроустановок: сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивления петли «фаза-нуль», автоматических выключателей, сопротивления заземляющих устройств, цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО).	П.2.4.28, п.2.12.17, п.2.7.19, п.2.7.16. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	02.04.2018	Выполнено.
6.	Провести проверки соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным.	ПП.1.8.3-1.8.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	02.04.2018	Выполнено.

7.	Составить перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	П.1.8.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145	02.04.2018	Выполнено.
----	---	--	------------	------------

Запись в «Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


А.Г. Никулин
(подпись проверяющего)


А.Ф. Мухаметшина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

А.Г. Никулин
(подпись проверяющего)

А.Ф. Мухаметшина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Выводы и предложения:

в результате анализа материалов проведенной внеплановой выездной проверки выполнения проверяемым лицом пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ранее выданного предписания от 08.12.2017 № 29-14/1869 П, сроки исполнения которого истекли 02.04.2018 юридическим лицом: МОБУ «СОШ с. Усман-Ташлы» в процессе осуществления деятельности обязательных требований правовых актов установлено следующее:

1. Нарушения, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предписания от 08.12.2017 № 29-14/1869 П, сроки исполнения которого истекли 02.04.2018 устранены.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



А.Г. Никулин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор «МОБУ СОШ с. Усман-Ташлы» _____ А.Ф. Мухаметшина
«25» мая 2018 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)