

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Учалинский межрайонный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы

г.Учалы, ул. Горнозаводская, 1 тел. (34791) 6-09-03, тел. доверия 8(347) 233-99-99

Предписание № 64/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 9 МР

Учалинский район Республики Башкортостан ИНН 0270014090

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору № 64 от «28» мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. До 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа «18» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы

Чекушкиным Сергеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Зданий и помещений муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада № 9, расположенных по адресам: 453701, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кирова, 3А; 453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кирова, 1А, 453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул.Ленина, 19 Б

(пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующей Шариповой Диной Арслановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Корпус № 3, ул. Ленина, 19б				
1	Из групповых ячеек в группах №5, №6, №11 отсутствует второй эвакуационный выход	Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов. п.3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли- сады. Нормы проектирования», п. 3.38 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения».	01.12.2021	
2	Из спортивного зала, предназначенного для пребывания более 10 че-	Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначен-	01.12.2021	

	ловека, отсутствует второй эвакуационный выход	ные для одновременного пребывания более 10 чел. п.6.12* СНиП 21-01-97*		
Корпус № 2, ул. Кирова, 1 А				
3	В групповых ячейках №2, №4, отсутствует второй эвакуационный выход	Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов. п.3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли- сады. Нормы проектирования», п. 3.38 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения».	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки


Государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы
Чекушкин Сергей Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«18» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МАДОУ Детский сад №9 МР
Учалинский район РБ Шарипова Д.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» июня 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.