



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
г. СИБАЯ

СИБАЙ КАЛАҤЫ
ПРОКУРАТУРАҤЫ

ул. Ленина, 1/3, г. Сибай, 453830,
тел.: (34775)2-25-17, факс: (34775)2-25-17

29.05.2026 №20-3-2026/Прдп210-26-20800015



Заведующему Муниципального
дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад
комбинированного вида «Сулпылар»
ГО г. Сибай РБ

Баймуратовой Н.Г.

ул. Чайковского, 18 к 3, г. Сибай,
Республика Башкортостан, 453837

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой г. Сибая проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида «Сулпылар» (далее – МДОБУ ДС «Сулпылар»).

В силу статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1999 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах законодательного обеспечения прав ребенка, ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 69-ФЗ под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона № 69-ФЗ, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 4, 54, 83, 91 Федерального закона № 123-ФЗ установлены минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (часть 1 статьи 1). Его положения обязательны для исполнения в частности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты (часть 2 статьи 1).

В ходе проверки, проведенной с привлечением специалиста инспекции Баймакского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ объекта МДОБУ ДС «Сулпылар» по адресу: Республика Башкортостан, город Сибай, ул. Чайковского, 18 к 3, выявлены следующие нарушения:

1. Не организована работа по проведению эксплуатационных испытаний лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;
2. Не обеспечено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта;
3. Не обеспечено своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;
4. Не организована работа по перекатке пожарных рукавов;
5. Не организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
6. Не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

7. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Не заполняется журнал);

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям раздела № XVIII Правил противопожарного режима в РФ;

9. В коридоре 1 этажа, напротив медкабинета, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника;

10. На объекте защиты для покрытия пола используется ковровые покрытия с неустановленными показателями пожарной опасности (не представлены соответствующие сертификаты пожарной безопасности на применяемый материал, товарные чеки, товарные накладные, акты);

11. На двери помещения «электрощитовая» не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны;

12. В помещении «электрощитовая» осуществляется хранение горючих материалов;

13. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

14. Отсутствует система оповещения в группах «Йэйгор», «Балкорттары», «Кояшкай»;

15. Световые оповещатели «Выход» отсутствуют на путях эвакуации: игровая группы «Водопад»; раздевалка группы «Кояшкай»;

16. Отсутствует блок бесперебойного питания.

Нарушения вышеуказанных требований федерального законодательства создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних, обучающихся в образовательном учреждении.

Причинами и условиями, способствующими нарушению законодательства в указанной сфере, являются ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственным работником, что требует принципиальной оценки с Вашей стороны.

На основании изложенного, в целях восстановления законности на поднадзорной территории, руководствуясь ст.ст.6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с принятием необходимых мер для устранения и недопущения впредь подобных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

2. Обеспечить надлежащее рассмотрение представления с участием представителя прокуратуры, заблаговременно направив в прокуратуру г. Сибая соответствующее с указанием времени, даты, места рассмотрения представления.

3. Провести служебную проверку и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, в случае применения данной меры представить копию соответствующего распоряжения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом срок, с приложением документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений.

5. Разъясняю, что в случае несвоевременного представления сведений о результатах рассмотрения настоящего представления прокуратурой города будет рассмотрен вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Ф.Р. Муртаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6E7482F6D4062ED69DD58749AECAB987

Владелец **Муртаев Фаниль Рамилевич**

Действителен с 20.04.2026 по 14.07.2027