

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
Центр развития ребенка детский сад «Ромашка» с. Михайловка
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

по предписаниям Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Уфимского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан от 20 июля 2016 г. №78/1/16

№	Наименование ОУ	Дата и номер предписания	Какие предписания	Сроки выполнения предписаний	Принятые меры
1	МДОБУ ЦРР детский сад «Ромашка» с. Михайловка	№ 78/1/36 от 20.07.2016 г.	дублирование сигнала возникновения пожара на пульт подразделения пожарной охраны	20.04.2017	
			проверка работоспособности пожарных кранов	20.04.2017	выполнена
			коридор не разделен противопож. преградой	20.04.2017	выполнено
			замена противопожарных шкафов	20.04.2017	выполнено
			металлические элементы лестницы не покрыты огнезащитным составом	20.04.2017	не выполнено
			обозначение на складских помещениях и хозблоке их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	20.04.2017	выполнено
			установка противопожарных дверей (кухня, архив, склад)	20.04.2017	выполнено
			установка противопожарного люка	20.04.2017	выполнено

Руководитель



Ахметдинова Д.Р.