

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrub.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и
ПР ГУ МЧС России по РБ.**

(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-44-59, E-mail: 32_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 с. Яро-
славка муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (МАДОУ ДЕТСКИЙ
САД №25 С. ЯРОСЛАВКА)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Дуванскому, Мечетлинскому
Салаватскому, Кигинскому и Белокатайскому районам по

пожарному надзору Апрелкина А.О. Дуванский межрайонный отдел надзорной № 18
деятельности и профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ.

(наименование органа ГПН)

от « 24 » мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 04 » Июня 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 17 » Июня 2021 г.

проведена проверка

Главным государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Салаватского, Кигинского и
Белокатайского районов по пожарному надзору Апрелкиным Александром Олеговичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 с. Ярослав-
ка муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД
№25 С. ЯРОСЛАВКА), с. Ярославка, ул. 30 лет Победы 2, с. Ярославка, ул. Советская 11.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующим Корзниковой О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
с. Ярославка, ул. 30 Лет победы 2.				
1	Помещения чердака, не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации.	(СП 5.13130.2009 п. 13.1.10); (СП 486.1311500.2020 п. 4.4)	01.05.2022 г.	
2	Помещение пристроя не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	(СП 5.13130.2009 п. 13.1.10) (СП 486.1311500.2020 п. 4.4)	01.05.2022 г.	
3	Помещение кладовки в прачечной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	(СП 5.13130.2009 п. 13.1.10) (СП 486.1311500.2020 п. 4.4)	01.05.2022 г.	
4	Руководителем объекта защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г.);	01.05.2022 г.	
6.	На объекте защиты дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 50 см. от светильников	(СП 484.1311500.2020 п.6.6.36, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6; ч. 4 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);	01.05.2022 г.	
7.	В раздевалке логопедической группы дымовой пожарный извещатель установлен на расстоянии менее одного метра от вентиляционного отверстия.	(СП 484.1311500.2020 п. 6.6.32, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6; ч. 4 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);	01.05.2022 г.	
8.	При монтаже кабеля системы оповещения людей о пожаре и системы автоматической установки пожарной сигнализации использованы шлейфы не соответствующие требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82, 84, 138, 145, 149, 150, п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: п. 13.15.3, 13.15.19, 13.14.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	01.05.2022 г.	
9.	На объекте защиты допускается установка речевых пожарных оповещателей на расстоянии менее 150 мм. от потолка	(СП 3.13130.2009 п. 4.4)	01.05.2022 г.	
10.	Расстояние от извещателя до стены в логопедической группе более 4,5 метров.	(СП 5.13130.2009 п. 13.4.1);	01.05.2022 г.	
11.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией не соответствует предъявляемым требованиям (8 шлейф отключен).	(СП 3.13130.2009 таблица 2));	01.05.2022 г.	
12.	Приемно-контрольный прибор не обеспечивает автоматический контроль линии связи с выносными извещателями на обрыв и короткое замыкание	СП 5.13130.2009 п.13.14.3	01.05.2022 г.	
13.	На объекте защиты в помещении старшей подготовительной группы эксплуатирует-	ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от	01.05.2022 г.	

	ся эвакуационный выход с шириной эвакуационного выхода менее 1,2 метра	27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130 п. 5.1.4		
14.	Расход воды на нужды пожаротушения не соответствует установленным требованиям (менее 2,5 л/с), на объекте отсутствуют насосы «повысители»	(п. 4.1.1 СП 10.13130.2009, СНиП 2.04.01-85 п. 6.1* таблица 1.)	01.05.2022 г.	
15.	- Двери на путях эвакуации в здании детского сада открываются не по направлению движения.	(ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2020 п. 4.2.22)	01.05.2022 г.	
16.	- В спальня старшей подготовительной группы соответствует установленным требованиям только один эвакуационный выход.	ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130 п. 5.1.4	01.05.2022 г.	
17.	- На объекте защиты противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания или устройства для автоматического закрытия при пожаре.	(ст. 88 п. 8 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);	01.05.2022 г.	
с. Ярославка, улица Советская 11.				
18.	Электропровод в здании не имеет защиту от распространения пожара.	(ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 п. 7).	01.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по Дуванскому, Мечетлинскому, Салаватскому, Кигинскому и Белокатайскому районам **Апрелкин Александр Олегович**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«17» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)




(должность, фамилия, инициалы)

«17» июня 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.