

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАКАЛЫ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН МӘҒАРИФ БҮЛГЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЯНЫ БАКАЛЫ ДЭЙӘМ ҮҢТЕРЕҮСЕ ТӨП
ЗӘГЕ «БУРАТИНО» БАЛАЛАР БАКСАНЫ МӘКТӘПКӘСӘ ЙӘШТӘГЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БАКАЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «БУРАТИНО»
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ

(БАКАЛЫ ДЭЙӘМ ҮҢТЕРЕҮСЕ ТӨП ЗӘГЕ «БУРАТИНО» БАЛАЛАР
БАКСАНЫ МӘКТӘПКӘСӘ ЙӘШТӘГЕ)

Зотова урамы, 80, Бакалы ауылы., Бакалы районы, Башкортостан
республикасы, 452650

Тел. /факс (834742) 2-36-39

E-mail: mbdouburatino2013@yandex.ru

(МАДОУ БАКАЛИНСКИЙ Д/С «БУРАТИНО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА)

452650, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский район, сел
Бакалы, улица Зотова, д.80

Тел. /факс (834742) 2-36-39

E-mail: mbdouburatino2013@yandex.ru

http:// bakmbdouburatino.ru

http:// bakmbdouburatino.ru

ОКПО22645631, ОГРН1130280070535, ИНН/КПП 0207007690/020701001

Исходящий № 1049 от 13.12 2024 г.

Ответ

на Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 227 от 25.10.2024г.

№	Выявленные нарушения обязательных требований	Информация об устранении	Примечания
1	Согласно протоколу измерений Туймазинского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» № П-Ф02-3910 от 17.10.2024 параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), а именно: По адресу: 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы, улица Зотова, д.80-в подготовительной группе фактически искусственная освещенность 280+21 Лк, при нормативе 400 Лк 452675, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Старые Шарашли, ул. Молодежная, д.1а-в игровой разновозрастной группы фактически искусственная освещенность 364+28 Лк, при нормативе 400 Лк.	20.11.24г. исх. № 1037 подана заявка в МКУ ОО на приобретение светодиодных светильников (панелей) – входящий номер 1682 от 26.11.24г.; Заключен договор С ИП Садыков А.Ф. № 140 от 26.11.24г.	Произведен закуп панелей универсальных 36вт 6500K in home (светодиодных светильников) и их установка в помещении подготовительной группы и в разновозрастной группе в с. Старые Шарашли.

Выявленные нарушения обязательных требований устранены.

Приложения: 1. Копия договора купли-договора № 140 от 26.11.24г. - на 4-х листах;



13.12.2024

2.Копия письма заявки в МКУ ОО на приобретение светодиодных светильников (панелей) –
входящий номер 1682 от 26.11.24г.; –на 2-х листах.



Руководитель МАДОУ Бакалинский д/с «Буратино» общеразвивающего вида Жукович С.Н. 