



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТЕРЛИТАМАКСКОГО И СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНОВ РБ (г.
СТЕРЛИТАМАК, ул. ХУДАЙБЕРДИНА, 100, ТЕЛ. (3473) 21-26-62)

Предписание № 62/1/36

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Алатана муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,*
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Стерлитамакскому и
Стерлибашевскому районам Республики Башкортостан по пожарному надзору № 62 от
02.06.2015г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с:

(наименование органа НД)

08 "06 20 15 г. с 10 час 10 мин до 11 час 40 мин продолжительность 90мин.

проведена проверка государственным инспектором по Стерлитамакскому и Стерлибашевскому
районам РБ по пожарному надзору Динисламовым Маратом Минирафитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Зданий и территории Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа с. Алатана, ул. Школьная, д. 2 муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ с. Алатана Рамазановой Гульнур Шавкатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1.	Выполнена перепланировка помещений школы под детский сад без проекта	ст. 151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4.3 СНиП 2.08.02-89*	27.07.2015	
2.	Не предусмотрены два обособленных выхода из помещений дошкольной группы	ст. 151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.12 СНиП 21-01-97*	27.07.2015	
3.	Люк выхода на кровлю не противопожарный	таблица 24, статья 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной	27.07.2015	

4.	Люк выхода на кровлю имеет размеры менее 60х80 см.	ст. 151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.21 СНиП 21-01-97*	27.07.2015	
5.	В помещении технического персонала, кабинете информатики используется светильник без колпака (рассеивателя) предусмотренный конструкцией светильника	ст. 151 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. в) п. 42 ППР РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	27.07.2015	
6.	пожарный рукав ПК № 2 не присоединен к пожарному крану	п. 57. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	27.07.2015	
7.	пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючего материала (дерево)	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г);	27.07.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Стерлитамакскому
и Стерлибашевскому районам РБ по пожарному надзору

Динисламов М.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«15» июня 2015г.

Предписание для исполнения получил:

Рамис
(подпись)

«15» июня 2015г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Рамис
(подпись)

Директор Рамис
(должность, фамилия, инициалы)
Рамис