

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, бул. Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 120/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 23» городского округа города Салават Республики Башкортостан
(МБОУ СОШ № 23 г. Салавата)**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 120 от 21.07.2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «03» августа 2020 г. проведена **внеплановая проверка**. Проверку провел главный государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёв Сергей Викторович в отношении объекта защиты: здания МБОУ СОШ № 23 г. Салавата (юридический и фактический адрес: 453251, РБ, г. Салават, ул. Бочкарёва, 5).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 23 ГО г. Салават Шориным Андреем Константиновичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	В актовом зале ширина эвакуационного выхода, предназначенного для эвакуации более 50 человек составляет 1м. (менее требуемой ширины в 1,2м), высота 1,82м. (менее требуемой высоты 1,9м.)	ст. 89-ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.08.2021	
2.	Люки выхода на чердак выполнены не противопожарным	п. 8.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2021	
3.	При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: - в подсобном помещении на первом этаже уровень звука составил 50-52 дБА; - в каб. № 21 уровень звука составил 55 дБА; - в каб. № 32 уровень звука составил 50 дБА; - в каб. № 38 уровень звука составил 52 дБА;	п. 4.1 СП 3.13.13.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Дегтярёв С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» 08 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 23 г. Салават
Шорин А.К.

(должность, фамилия, инициалы)

«03» 08 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.