

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в
Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском,
Кармаскалинском, Кушнаренковском районах
ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170
Тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru http://www.rpn-rb.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 81

от 24 апреля 2025г.

ТО Управления Роспотребнадзора по РБ
(место выдачи предписания)

Мною, Крымгужиной Оксаной Анатольевной, специалистом-экспертом Территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального образовательного
бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа д. Кысынды муниципального
района Архангельский район Республики Башкортостан, ИНН 0203002067, ОГРН 1020200974650
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

по адресу (местоположению):

453033, Республика Башкортостан, Архангельский район, д. Кысынды, ул. Школьная, 21
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21)).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования
которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить наличие вакцинации в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок (Приказ Минздравсоцразвития России от 06.12.2021 N 1122н)
следующих сотрудников:

А.К.Ф. (оператор газовой котельной) – вакцинация против вирусного гепатита В, против
дифтерии и столбняка;

А.М.Р. (раб. по обслуж.), Ю.М.З. (учитель), Б.М.М. (оператор), С.А.Б. (учитель), З.А.Г. (учитель)-
вакцинация против вирусного гепатита В, против дифтерии и столбняка, против кори;

А.Ф.Х. (оператор) - вакцинация против вирусного гепатита В, против кори.

Срок до 14.05.2025 г.

2. Обеспечить в личных медицинских книжках Х.Ю.Р. (учитель), Г.Р.Ф.(учитель) отметки о
прохождении флюорографического исследования.

Срок до 14.05.2025 г.

3. В кабинете информатики предусмотреть источники местного освещения на рабочем месте сбоку от экрана персонального компьютера, в соответствии с п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
Срок - до 01.09.2025 г.
4. По п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 технологическое оборудование кабинетов технологии, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла, обеспечить местной системой вытяжной вентиляции в зоне максимального загрязнения
Срок - до 01.09.2025 г.
5. По п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 установить в кабинете физики, химии демонстрационные столы на подиуме;
Срок - до 01.09.2025 г.
6. По п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете химии/биологии, лаборантской, физики, технологии и учебных кабинетах начальных классов установить раковины для мытья рук подводкой горячей и холодной воды;
Срок - до 01.09.2025 г.
7. В пищеблоке предусмотреть условия (оснащение технических средств для реализации технологии процесса, его части или технологической операции) для приготовления мучных кулинарных изделий в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководством организации или уполномоченным лицом, предусматривающий распределение блюд кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи, и/или привлечение сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство готовой продукции в соответствии с п.п. 1.9. СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.6., 2.8., 2.9., 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
Срок до 01.09.2025 г.
8. В связи с несоответствием пищеблока санитарным требованиям по площади и отсутствию цехов, запретить работу пищеблока на сырье согласно п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок: немедленно и постоянно.
9. по п.п. 2.3.3., 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.5, 2.6, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в составе комплекса помещений пищеблока предусмотреть условия для обработки яиц и их хранения с выделением производственного помещения с наличием достаточного оборудования для соблюдения всех процессов производства, что не соответствует требованиям.
Срок - до 01.09.2025 г.
10. Организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы VI табл.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
Срок - до 01.09.2025 г.
11. Значение контролируемого показателя «Жесткость», «Нитрат-ион» образца пробы «Вода централизованных систем питьевого водоснабжения», привести в соответствие с нормируемым показателем для источников централизованного водоснабжения согласно

таблице 3.3, 3.13, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Срок - до 25.05.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Директора МОБУ ООШ д. д.Кысынды Ханнанова Венера Валерьевича
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах

по адресу: ул. Речная, д.2а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170, тел/факс (34797) 2-05-42, 2-06-15 E-mail: rpnr01@rpnr.ufanet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТО

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

О.А. Крымгужина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» апреля 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: