

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Кирова, 1Б, тел.8(34754) 3-11-36

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31/ 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина),
общеобразовательная школа с. Трунтайшево муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

владельца собственности, имущества и т.п.)

« 25 » марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. проведена плановая проверка

Государственным инспектором Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и
Чишминского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

Курбангалиевым Фларитом Ришатовичем

проводившего мероприятие по надзору,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Трунтайшево муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан, по адресу: 452113, Республика Башкортостан, Альшеевский район,
село Трунтайшево, улица Центральная, 68, А.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ с. Трунтайшево МР Альшеевский район РБ
Фазрахмановой Глюзой Мавлетзяновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационного выхода (двери) из под лестничного марша правого крыла в свету менее 1,2 м. (фактически ширина- 0,77 м.);	ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	

2	В здание на 1 и 2-ом этажах на светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватель) предусмотренной конструкцией светильника;	ст. 4 Федерального закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	21.06.2021	
3	В здание на 1-ом этаже в помещении тамбура возле основного выхода дошкольной группы стены и потолок на пути эвакуации отделаны горючим материалом – доской, с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен);	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.2, п.4.3.9 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	
4	Ширина основного выхода (двери) из дошкольной группы в свету менее 1,2 м. (фактически ширина- 0,75 м.);	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	
5	Помещение дошкольной группы (функциональной пожарной опасности Ф1.1) не отделена от остальной части здания школы (функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;	ч. 2 ст. 4, п. 4 ч. 2, 3 ст. 37, чч. 1, 2, 3 ст. 88, табл.23, 24 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 4.13130.2013;	21.06.2021	
6	Из помещения спальни дошкольной группы одновременным пребыванием более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход;	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	
7	Ширина эвакуационного выхода (двери) из 2-го этажа помещения актового зала в свету менее 1,2 м. (фактически ширина- 1,05 м.);	ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	
8	Со 2 этажа из помещения актового зала проступы лестницы 3 типа менее 25 см.;	ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	
9	Со 2 этажа из помещения актового зала ширина лестничного марша лестницы 3 типа менее 1,2 м.;	ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	

10	Со 2 этажа из помещения актового зала на пути эвакуации высота ограждения лестницы 3 типа менее 1,2 м.;	ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	
11	На путях эвакуации в лестничной клетке 3-го типа со 2 этажа число подъемов в одном марше более 16 ступеней;	ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	
12	Со 2 этажа из помещения актового зала уклон лестницы 3 типа на путях эвакуации более 1:1;	ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020;	21.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируются провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **во втором квартале 2021 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору Курбангалиев Ф. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 31 ” 03 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:


 Директор МБОУ СОШ с. Трунтайшево МР Альшеевский район
 РБ Фазрахманова Глюза Мавлетзяновна
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы)

“ 31 ” 03 20 21 г.