



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА (г. СТЕРЛИТАМАК, ул.
ХУДАЙБЕРДИНА, 100, ТЕЛ. (3473) 21-26-62)

Предписание № 59/1/46

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя
общеобразовательная школа (МОБУ СОШ) с. Алатана муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, директору МОБУ СОШ с. Алатана
Рамазановой Гульнур Шавкатовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора _____ по пожарному

Стерлитамакского района

(наименование органа НД)

надзору № 29 от «05» сентября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

'10 "09 20 14 г. с 14 час 00 мин до 16 час 00 мин продолжительность 120 мин.

проведена государственным инспектором Стерлитамакского района по пожарному надзору
Бурдиковым Сергеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

территории, здания МОБУ СОШ с. Алатана, расположенного по адресу: РБ, Стерлитамакский
район, с. Забельское, ул. Школьная, д. 2.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ с. Алатана Рамазановой Гульнур Шавкатовной

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметк а о выполни ении (указыв ается только выполни ение)
1.	Выполнена перепланировка помещений школы под детский сад без проекта)	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, п. 4.3 СНиП 21-01-97*	10.06.2015г.	
2.	Не предусмотрены два обособленных выхода из помещений дошкольной группы	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требования	10.06.2015г.	

		пожарной безопасности», п. 1.20* СНиП 2.08.02-89*		
3.	Ширина двери эвакуационного выхода из библиотеки составляет 0,6 м	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97*	10.06.2015г.	
4.	Люк выхода на кровлю не противопожарный и имеет размеры менее чем 60x80 см	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНиП 21-01-97*	10.06.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организации;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Стерлитамакского района по пожарному
надзору Бурдинов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«10» сентября 2014г.

Предписание для исполнения получила:

Рамазанова Г.Ш.
(подпись)

«10» сентября 2014г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.
(подпись)

директор Рамазанова Г.Ш.
(должность, фамилия, инициалы)