

7 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс 8(347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадзор.ru http://www.02.rosпотребнадзор.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 07-219 от 06.05.2024.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Красный Ключ муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 452431, Республика Башкортостан, Нуримановский район, село Красный Ключ, улица Матросова, дом 53/1.

(место выдачи предписания)

Мною, Ермакович А.Р. – специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Красный Ключ муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан ОГРН: 1020200882624, ИНН: 0239002871. 452431, Республика Башкортостан, Нуримановский район, село Красный Ключ, улица Матросова, дом 53/1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. в кабинете №2 начального блока нарушена целостность потолка (трещина); при входе в обеденный зал откосы с нарушениями целостности (трещины), п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. в актовом зале из 35 ламп не функционируют 3 лампы, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в кабинете №2 начального блока восстановить целостность отделки потолка; при входе в обеденный зал устранить нарушение целостности отделки откосов, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. в актовом зале устранить неисправность ламп, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Срок(и) выполнения предписания: по п.п. 1- 2 до 30.05.2023 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Красный Ключ муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 452431, Республика Башкортостан, Нуримановский район, село Красный Ключ, улица Матросова, дом 53/1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление по Роспотребнадзору по Республике Башкортостан по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58, тел./факс 8(347)2487217/2299099/2487316, E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 29.05.2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан



Ермакович А.Р.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 06.05.2024.



(подпись)



(инициалы и фамилия)