



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. К.Маркса д. 19, РБ, г. Кумертау, 453300, тел. 8(34761)2-19-69, e-mail: gpnkumertau@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 251/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад №11 «Сказка» комбинированного вида городского округа город Ку-
мертау Республики Башкортостан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника Кумертауского межрайонного от-
дела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республи-
ке Башкортостан Конева Александра Евгеньевича № 251 от «12» ноября 2021 года,
учетный номер проверки: 02210061000201345220 дата присвоения: 12.11.2021

в период с «06» декабря 2021 г. по «09» декабря 2021 г.

государственным инспектором г. Кумертау, Куяргазинского и Федоровского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней
службы Калининой Ольгой Валерьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий МАДОУ Д/С № 11 «Сказка» Андреева Анна Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. Ира, ул. Молодежная, 5				
1.	В помещениях детского дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 горизонтальное и вертикальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (Далее по тексту СП 5.13130.2009); п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	05.11.2022	
2.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления находится в коридоре и не защищены от несанкционированного доступа	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	05.11.2022	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход в музыкальном зале при количестве для одновременного пребывания более 10 человек (фактически 23 человека (помещение класса Ф1.1))	п. 4.6 СНиП 2-л.2-72 тексту СНиП 2-л.2-72; п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее по тексту СП 1.13130.2020)	05.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ Д/С № 11 «Сказка» Андреева А. В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«09» декабря 2021 г.

Государственный инспектор г. Кумертау, Куюргазинского и

Федоровского районов Республики Башкортостан по пожар-
ному надзору Калинина О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«09» декабря 2021 г.



* Отметка
указанных действий

размещается

в

правом

верхнем

углу

после

реализации