

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности
450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел.: 52-59-52 (код 3472), факс: 73-42-86
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Нефтекамский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 3, тел.: (34783) 2-13-06
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 66/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Калтасинская
Коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского районов по пожарному надзору Садикова Р.Р. № 66 от 27.05.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

" 01" июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

" 03" июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена внеплановая/ выездная проверка главным государственным инспектором г. Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского районов по пожарному надзору Садиковым Русланом Романовичем и государственным инспектором по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамского и Калтасинскому районам по пожарному надзору Атналиной Светланой Станиславовной, объектов защиты – Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калтасинская Коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенных по адресу: 452860, Республика Башкортостан, МР Калтасинский район, д. Старые Калтасы, ул. Палантая, д. 25.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калтасинская Коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Шамсутдиновой Ангелиной Геннадиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания.	СП 4.13.130.2013 п.8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса	03.08.2022г	

		функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.		
2	На территории школы расположено ветхое, аварийное строение, подлежащие к сносу по адресу: 452860, Республика Башкортостан, МР Калтасинский район, д.Старые Калтасы, ул. Палантая, д.25.	п.65, п.73 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	03.08.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамского и Калтасинскому районам по пожарному надзору Атналина Светлана Станиславовна

(подпись)

С предписанием ознакомлен(-а), копию получил(-а):

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калтасинская Коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Шамсутдинова Ангелина Генадиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

"03" июня 2021 г.

✓ А.И.Исхаков
(подпись)