

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrб.ru, oogpn@mchsrб.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(Федеральный государственный пожарный надзор)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. М.Гафури, 39, г. Белорецк, 453501, телефон: (34792) 3-13-26, e-mail: ondbel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 175 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 21 «Березка» г. Белорецк**

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
города Белорецк, Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору
№ 175 от " 07 " 08 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 30 мин. " 15 " 08 20 19 г. по
11 ч 00 мин. " 20 " 08 20 19 г. проведена плановая проверка

государственным инспектором города Белорецк, Белорецкого и Бурзянского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору капитаном внутренней службы Абубакировым Ильдаром
Иршатовичем в отношении объекта защиты – муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 21 «Березка» г. Белорецк
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан расположенного по адресу:
453503, Республика Башкортостан, Белорецкий районг. Белорецк, ул. Стахановская, 23.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МДОБУ ДС ОВ № 21 «Березка» г. Белорецк – Мясникова Лариса
Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение
	2	3	4	5
1	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию	п.1 статья 67 Федеральный закон №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	31.07.2020	

2	Лестничные клетка левого крыла здания на 1-м этаже соединяющая подвальное и надземные этажи не отделены противопожарной перегородкой 1-го типа	п. 1.97. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажей, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажей, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. СНИП 2.08.02-89*. п. 3.4. В противопожарных перегородках 1-го типа следует предусматривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны 2-го типа, а в противопожарных перегородках 2-го типа - противопожарные двери и окна 3-го типа. СНИП 2.01.02-85*.	31.07.2020
3	В коридоре 1-го этажа на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с неизвестными характеристиками пожарной опасности. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.07.2020
4	На лестничной клетке левого и правого крыла здания допускается выступание из плоскости стен радиаторы отопления	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.07.2020
5	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского, электрощитового назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	31.07.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Белорецк,
Белорецкого и Бурзянского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Абубакиров Ильдар Иршатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 20 " 08 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОБУ ДС
общеразвивающего вида № 21 «Березка» г. Белорецк
Мясникова Лариса Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

" 20 " 08 20 19 г.



✓ Мясн.
(подпись)