



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах

ул. Л. Морозова, 1, г. Туймазы, Республика Башкортостан, 452750

тел/факс (347)8272495, сайт <http://02.rospotrebnadzor.ru>, электронная почта: rpnr02@rpnr.ufanet.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

452750, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1

№ 227

« 25 » октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Газетдиновой А.М., ведущим специалистом-экспертом Туймазинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Бакалинский детский сад "Буратино" общеразвивающего вида муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, ИНН 0207007690, ОГРН 1130280070535, 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы, улица Зотова, д.80; 452675, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с.Старые Шарашли, ул. Молодежная, д.1а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований.

Согласно протоколу измерений Туймазинского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» № П-Ф02-3910 от 17.10.2024 параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), а именно по адресу:

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы, улица Зотова, д.80 в подготовительной группе фактически искусственная освещенность 280+21 Лк, при нормативе 400 Лк. По адресу: 452675, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с.Старые Шарашли, ул. Молодежная, д.1а в игровой разновозрастной группы фактически искусственная освещенность 364+28 Лк, при нормативе 400 Лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об